

令和6年5月9日
旭川開発建設部

ほうえい

豊栄川・豊栄排水機場の故障と対応について【第1報】

天塩川水系豊栄川・豊栄排水機場に設置されている2台の排水ポンプのうち1台の故障が確認され、稼働できないことが判明しました。

排水ポンプについては詳細点検を至急行います。

故障原因や復旧の目処については現在調査中ですが、故障した排水ポンプが復旧するまでは、北海道開発局が保有する排水ポンプ車等を配備し対応します。

天塩川水系豊栄川・豊栄排水機場（毎秒3.3m³×2台設置）について昨日出水期前の設備点検を実施したところ、1台の排水ポンプについて、清水冷却器^{※2}の故障が確認され、稼働できないことが判明しました。

故障したポンプの原因や復旧の目処については現在調査中です。

復旧するまでの対応として、当部及び他開発建設部が保有している排水ポンプ車等の配備により地域の浸水被害の防止に努めてまいります。

今後の復旧の目処等の確認ができ次第、改めてお知らせします。

※1 豊栄排水機場の概要

旭川開発建設部名寄河川事務所が管理する豊栄排水機場（名寄市西12条北3丁目）は、旧豊栄川の内水を豊栄川に排水（最大毎秒6.6m³）することを目的とした施設です。

※2 清水冷却器

ポンプ稼働用のエンジンを冷却する装置です。

【参考】排水機場の仕組み

https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/sapporo_kasen/kluhh400000ddzw.html

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 旭川開発建設部

治水課 課長 菊谷 智孝 (0166-32-4234)

施設整備課 課長 長瀬 禎 (0166-32-0673)

旭川開発建設部ホームページ <https://www.hkd.mlit.go.jp/as/>

旭川開発建設部公式 X (旧 Twitter) アカウント @mlit_hkd_as



1. 豊栄排水機場位置図



2. 豊栄排水機場 平面図

