

(記載例)

空 気 環 境 測 定 記 録 表

施設保全責任者		〇〇 〇〇			測定者	〇〇 〇〇				測定日	〇/〇				
保全担当者		〇〇 〇〇				測 定 場 所	測 定 時 状 況		外気温	湿 度	炭 酸 ガ ス		一酸化炭素	浮遊粉じん量	
		時刻	在室者	喫煙者	22℃		1,000ppm以下		10ppm以下		0.15mg/m3以下				
		時:分	人	人	温 度		瞬間値	平均値	瞬間値	平均値	瞬間値	平均値			
					℃		%	ppm	ppm	ppm	ppm	mg/m3	mg/m3		
1	1階事務室	〇:〇	6	0	21.0	44	680	680	0.4	0.4	0.02	0.02			
2	2階事務室	〇:〇	5	0	22.0	43	560	560	0.5	0.5	0.02	0.02			
3	2階喫煙室	〇:〇	2	2	19.0	52	980	980	0.4	0.4	0.01	0.01			
4	1階エントランス	〇:〇	2	0	17.0	38	640	640	0.2	0.2	0.02	0.02			
		:													
		:													
		:													
		:													
		:													
		:													
		:													
		:													
		:													
		:													
		:													
		:													
		:													
		:													
使用測定機器															

※人事院規則により2ヶ月に1回空気環境測定を行うことが定められています。