

令和8年6月5日  
帯広開発建設部

## しもうししゅべつ 下牛首別排水機場の故障と対応について（第1報）

しもうししゅべつ  
下牛首別川に設置しているしもうししゅべつ  
下牛首別排水機場※1（豊頃町）の排水ポンプ4台のうち、1台に故障が確認され、稼働できないことが判明しました。現在、原因について調査中であり、究明に努めております。なお、残り3台は正常に稼働することを確認しております。故障原因や復旧の見通しについては引き続き調査中ですが、当該ポンプの復旧までの間は、北海道開発局が保有する排水ポンプ車等を配備し対応いたします。

しもうししゅべつ  
下牛首別川に設置しているしもうししゅべつ  
下牛首別排水機場（計画排水量毎秒7.5m<sup>3</sup>×4台設置）について、年次点検を実施したところ、1台（2号排水ポンプ）において、主原動機付減速機の一部に故障が確認され、稼働できないことが判明しました。

当該ポンプについては、現在、原因及び復旧の見通しについて調査中です。

なお、残り3台は正常に稼働していることを確認しております。

復旧するまでの対応として、北海道開発局が保有している排水ポンプ車等の配備により、地域の浸水被害のリスク低減に努めてまいります。

今後、復旧の目途等の確認ができ次第、改めてお知らせします。

### ※1 しもうししゅべつ 下牛首別排水機場の概要

帯広開発建設部池田河川事務所が管理するしもうししゅべつ  
下牛首別排水機場（中川郡豊頃町背負）は、下牛首別川の水を十勝川に排水（最大毎秒30m<sup>3</sup>）することを目的とした施設です。

（別紙「位置図・平面図」参照）

### 【参考】排水機場のしくみ

<https://www.hkd.mlit.go.jp/ob/tisui/tisuijigyou/yougosyu/fns6a1000001eg6.html>

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部

施設整備課長 田中 克彦（電話番号 0155-24-4103）

治水課長 河合 崇（電話番号 0155-24-4105）



帯広開発建設部ホームページ <https://www.hkd.mlit.go.jp/ob/>

# 1. 下牛首別排水機場 位置図



# 2. 下牛首別排水機場 全景



