

令和8年6月24日
帯広開発建設部

しもうししゅべつ 下牛首別排水機場の故障と対応について（第3報：終報）

しもうししゅべつ しもうししゅべつ
下牛首別川に設置している下牛首別排水機場（豊頃町）の排水ポンプ4台のうち、故障していた1台については、令和8年6月24日（水）に復旧作業が完了しました。併せて試運転を実施し、正常に作動することを確認しました。

1 対象設備

- 対象設備：北海道中川郡豊頃町背負 下牛首別排水機場
- 排水能力：7.5 m³/s × 4台
- 損傷箇所：排水ポンプ1台（2号ポンプ）

2 現在の状況

令和8年6月4日に下牛首別排水機場の年次点検を実施した際、2号ポンプにおいて、主動原動機付き減速機の一部に故障が確認され稼働できない状態となりました。

その後、復旧作業を進め、6月24日（水）に復旧作業が完了しました。併せて同日、試運転を実施し、排水ポンプが正常に作動することを確認しました。

引き続き、地域における浸水被害の危険性の低減に努めてまいります。

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部

施設整備課長 田中 克彦（電話番号 0155-24-4103）

治水課長 河合 崇（電話番号 0155-24-4105）



帯広開発建設部ホームページ <https://www.hkd.mlit.go.jp/ob/>