

豊平峡ダム水質月表

(No. 1)

ダム名		豊平峡ダム					令和 4年	
ダムコード		C 0 3						
1	調査地点	新豊橋	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	湖心	本流	
	採水位置	上層	上層	中層	下層	上層	上層	
2	調査月日	10月13日	10月13日	10月13日	10月13日	10月13日	10月13日	
3	採水時刻	14:00	13:30	13:40	13:50	12:50	11:00	
4	天候	晴	快晴	-	-	快晴	晴	
5	気温	15.1	11.8	-	-	16.3	13.6	
6	水位	98.38	459.97	-	-	459.95	476.98	
7	流量(河川)	0.77	-	-	-	-	5.47	
8	流入量(貯水池)	-	10.60	-	-	10.35	-	
9	放流量(貯水池)	-	0.28	-	-	0.28	-	
10	透視度(河川)	>50	-	-	-	-	>50	
11	透明度(貯水池)	-	6.0	-	-	6.1	-	
12	水色(貯水池)	-	9	-	-	9	-	
13	全水深	0.31	61.90	-	-	56.00	0.58	
14	採水水深	0.10	0.5	31.0	60.9	0.5	0.10	
15	外観	無色透明	無色透明	淡褐色	淡褐色	無色透明	無色透明	
16	臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
17	水温	9.5	13.7	11.1	5.9	14.1	6.6	
18	濁度	1	1	7	7	3	1	
19	溶存酸素量(DO)	11.4	9.4	9.6	1.3	9.4	11.9	
20	水素イオン濃度(pH)	7.7	7.3	6.8	6.0	-	7.0	
21	生物学的酸素要求量(BOD)	0.5	0.3	0.5	0.3	-	0.1	
22	化学的酸素要求量(COD[Mn])	2.5	2.1	3.2	2.2	-	1.4	
23	浮遊懸濁物(SS)	1	<1	8	5	-	1	
24	大腸菌群数	1.1E3	2.2E3	7.9E3	2.2E2	3.3E3	3.3E2	
	大腸菌数(MF法)	16	4	59	1	4	4	
	糞便性大腸菌群(M-FC法)	14	4	51	2	3	3	
25	総窒素(T-N)	0.32	0.19	0.24	0.33	-	0.12	
26	アンモニウム態窒素(NH <sub>4</sub> -N)	-	<0.05	<0.05	0.12	-	-	
27	亜硝酸態窒素(NO <sub>2</sub> -N)	-	0.001	0.002	0.005	-	-	
28	硝酸態窒素(NO <sub>3</sub> -N)	-	0.11	0.13	0.08	-	-	
29	総リン(T-P)	0.010	0.004	0.010	0.009	-	<0.003	
30	オルトリン酸態リン(PO <sub>4</sub> -P)	-	<0.003	<0.003	<0.003	-	-	
31	クロロフィル a	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-	<1.0	
32	カドミウム	-	-	-	-	-	-	
33	全シアン	-	-	-	-	-	-	
34	鉛	-	-	-	-	-	-	
35	6価クロム	-	-	-	-	-	-	
36	ヒ素	-	-	-	-	-	-	
37	総水銀	-	-	-	-	-	-	
38	アルキル水銀	-	-	-	-	-	-	
39	P C B	-	-	-	-	-	-	
40	ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	
41	四塩化炭素	-	-	-	-	-	-	
42	1,2-ジクロロエタン	-	-	-	-	-	-	
43	1,1-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	
44	シス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	
45	1,1,1-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	
46	1,1,2-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	
47	トリクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	
48	テトラクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	
49	1,3-ジクロロプロペン	-	-	-	-	-	-	
50	チウラム	-	-	-	-	-	-	
51	シマジン	-	-	-	-	-	-	
52	チオベンカルブ	-	-	-	-	-	-	
53	ベンゼン	-	-	-	-	-	-	
54	セレン	-	-	-	-	-	-	
74	トリハロメタン生成能	-	0.036	-	-	-	-	
75	2 M I B	-	<5	-	-	-	-	
76	ジェオスミン	-	<5	-	-	-	-	
77	フェオフィチン	-	<1.0	<1.0	<1.0	-	-	
	電気伝導率	-	-	-	-	-	-	
	フッ素	-	-	-	-	-	-	
	ホウ素	-	-	-	-	-	-	
	1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	-	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	-	-	-	-	-	-	
	亜鉛	-	<0.001	-	-	-	0.001	
	ノニルフェノール	-	<0.00006	-	-	-	<0.00006	
	L A S	-	<0.0006	-	-	-	<0.0006	

濁度の測定方式: [積分球式] 散乱光式、透過光式 / カオリン標準、ホカマジン標準

ダム名		豊平峡ダム						令和 4年
ダムコード		C 0 3						
1	調査地点	薄別ダム						
	採水位置	上層						
2	調査月日	10月13日						
3	採水時刻	時:分	10:00					
4	天候	晴						
5	気温	℃	9.2					
6	水位	m	-					
7	流量(河川)	m <sup>3</sup> /s	-					
8	流入量(貯水池)	m <sup>3</sup> /s	-					
9	放流量(貯水池)	m <sup>3</sup> /s	-					
10	透視度(河川)	cm	>50					
11	透明度(貯水池)	m	-					
12	水色(貯水池)		-					
13	全水深	m	0.35					
14	採水水深	m	0.10					
15	外觀	無色透明						
16	臭気(冷時)	無臭						
17	水温	℃	6.2					
18	濁度	度	<1					
19	溶存酸素量(DO)	mg/L	12.0					
20	水素イオン濃度(pH)	(at 25℃)	7.0					
21	生物学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.1					
22	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L	2.1					
23	浮遊懸濁物(SS)	mg/L	<1					
24	大腸菌群数	MPN/100mL	4.9E2					
	大腸菌数(MF法)	CFU/100mL	6					
	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL	3					
25	総窒素(T-N)	mg/L	0.12					
26	アンモニウム態窒素(NH <sub>4</sub> -N)	mg/L	-					
27	亜硝酸態窒素(NO <sub>2</sub> -N)	mg/L	-					
28	硝酸態窒素(NO <sub>3</sub> -N)	mg/L	-					
29	総リン(T-P)	mg/L	<0.003					
30	オルトリン酸態リン(PO <sub>4</sub> -P)	mg/L	-					
31	クロロフィル a	mg/m <sup>3</sup>	<1.0					
32	カドミウム	mg/L	-					
33	全シアン	mg/L	-					
34	鉛	mg/L	-					
35	6価クロム	mg/L	-					
36	ヒ素	mg/L	-					
37	総水銀	mg/L	-					
38	アルキル水銀	mg/L	-					
39	P C B	mg/L	-					
40	ジクロロメタン	mg/L	-					
41	四塩化炭素	mg/L	-					
42	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-					
43	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-					
44	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-					
45	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-					
46	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-					
47	トリクロロエチレン	mg/L	-					
48	テトラクロロエチレン	mg/L	-					
49	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-					
50	チウラム	mg/L	-					
51	シマジン	mg/L	-					
52	チオベンカルブ	mg/L	-					
53	ベンゼン	mg/L	-					
54	セレン	mg/L	-					
74	トリハロメタン生成能	mg/L	-					
75	2 M I B	ng/L	-					
76	ジェオスミン	ng/L	-					
77	フェオフィチン	mg/m <sup>3</sup>	-					
	電気伝導率	μ S/cm	-					
	フッ素	mg/L	-					
	ホウ素	mg/L	-					
	1,4-ジオキサン	mg/L	-					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-					
	亜鉛	mg/L	0.001					
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006					
	L A S	mg/L	<0.0006					

濁度の測定方式: [積分球式] 散乱光式、透過光式 / カオリン標準、ホカマジン標準

# 豊平峡ダム水質月表

(No. 1)

ダム名		豊平峡ダム					令和 4年	
ダムコード		C 0 3						
1 調 査 地 点		新豊橋	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	湖心	本流	
採 水 位 置	m	上層	上層	中層	下層	上層	上層	
2 調 査 月 日		10月13日	10月13日	10月13日	10月13日	10月13日	10月13日	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	
リン酸イオン	ppm	-	-	-	-	-	-	
無機態窒素 (I-N)	mg/L	-	-	-	-	-	-	
濁度の測定方式:		[積分球式]、[散乱光式]、[透過光式]、[カオリン標準]、[ホルマジン標準]						

# 豊平峡ダム水質月表

(No. 2)

令和 4年

ダム名	豊平峡ダム								
ダムコード	C 0 3								
1 調査地点			薄別ダム						
採水位置	m		上層						
2 調査月日			10月13日						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L		-						
リン酸イオン	ppm		-						
無機態窒素 (I-N)	mg/L		-						
濁度の測定方式： <input type="checkbox"/> 積分球式、 <input type="checkbox"/> 散乱光式、 <input type="checkbox"/> 透過光式、 <input type="checkbox"/> カオリン標準、 <input type="checkbox"/> ホルマジン標準									

豊平峡ダム水質月表

(No. 1)

ダム名		豊平峡ダム					令和 4年	
ダムコード		C 0 3						
1	調査地点	新豊橋	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	湖心	本流	
	採水位置 m	上層	上層	中層	下層	上層	上層	
2	調査月日	11月 9日	11月 9日	11月 9日	11月 9日	11月 9日	11月 9日	
3	採水時刻 時:分	14:10	12:40	13:00	13:20	11:00	11:30	
4	天候	晴	晴	-	-	晴	晴	
5	気温 °C	10.8	7.2	-	-	7.4	6.8	
6	水位 m	98.33	72.40	-	-	470.48	476.82	
7	流量 (河川) m³/s	0.27	-	-	-	-	1.54	
8	流入量 (貯水池) m³/s	-	3.31	-	-	3.15	-	
9	放流量 (貯水池) m³/s	-	0.00	-	-	0.00	-	
10	透視度 (河川) cm	>50	-	-	-	-	>50	
11	透明度 (貯水池) m	-	4.5	-	-	4.5	-	
12	水色 (貯水池)	-	8	-	-	8	-	
13	全水深 m	0.25	72.40	-	-	66.50	0.59	
14	採水水深 m	0.10	0.5	36.2	71.4	0.5	0.10	
15	外観	無色透明	無色透明	無色透明	淡褐色	無色透明	無色透明	
16	臭気 (冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
17	水温 °C	6.3	9.0	8.3	5.9	9.0	4.2	
18	濁度 度	<1	1	1	5	1	<1	
19	溶存酸素量 (DO) mg/L	13.1	10.1	9.9	0.9	10.2	12.6	
20	水素イオン濃度 (pH) (at 25°C)	8.1	7.2	6.8	5.9	-	7.0	
21	生物学的酸素要求量 (BOD) mg/L	0.3	0.2	0.3	0.4	-	0.1	
22	化学的酸素要求量 (COD[Mn]) mg/L	1.8	1.7	1.7	1.8	-	1.1	
23	浮遊懸濁物 (SS) mg/L	<1	<1	1	3	-	<1	
24	大腸菌群数 MPN/100mL	2.2E2	1.4E2	7.9E2	7.9E1	4.9E2	1.7E1	
	大腸菌数 (MF法) CFU/100mL	1	2	5	1	2	2	
	糞便性大腸菌群 (M-FC法) 個/100mL	1	0	2	0	3	1	
25	総窒素 (T-N) mg/L	0.25	0.19	0.18	0.30	-	0.10	
26	アンモニウム態窒素 (NH <sub>4</sub> -N) mg/L	-	<0.05	<0.05	0.16	-	-	
27	亜硝酸態窒素 (NO <sub>2</sub> -N) mg/L	-	0.001	0.001	0.015	-	-	
28	硝酸態窒素 (NO <sub>3</sub> -N) mg/L	-	0.11	0.11	0.03	-	-	
29	総リン (T-P) mg/L	0.009	0.003	0.003	0.007	-	<0.003	
30	オルトリン酸態リン (PO <sub>4</sub> -P) mg/L	-	<0.003	<0.003	<0.003	-	-	
31	クロロフィル a mg/m <sup>3</sup>	7.2	<1.0	<1.0	<1.0	-	<1.0	
32	カドミウム mg/L	-	-	-	-	-	-	
33	全シアン mg/L	-	-	-	-	-	-	
34	鉛 mg/L	-	-	-	-	-	-	
35	6価クロム mg/L	-	-	-	-	-	-	
36	ヒ素 mg/L	-	-	-	-	-	-	
37	総水銀 mg/L	-	-	-	-	-	-	
38	アルキル水銀 mg/L	-	-	-	-	-	-	
39	P C B mg/L	-	-	-	-	-	-	
40	ジクロロメタン mg/L	-	-	-	-	-	-	
41	四塩化炭素 mg/L	-	-	-	-	-	-	
42	1,2-ジクロロエタン mg/L	-	-	-	-	-	-	
43	1,1-ジクロロエチレン mg/L	-	-	-	-	-	-	
44	シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	-	-	-	-	-	-	
45	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	-	-	-	-	-	-	
46	1,1,1,2-トリクロロエタン mg/L	-	-	-	-	-	-	
47	トリクロロエチレン mg/L	-	-	-	-	-	-	
48	テトラクロロエチレン mg/L	-	-	-	-	-	-	
49	1,3-ジクロロプロペン mg/L	-	-	-	-	-	-	
50	チウラム mg/L	-	-	-	-	-	-	
51	シマジン mg/L	-	-	-	-	-	-	
52	チオベンカルブ mg/L	-	-	-	-	-	-	
53	ベンゼン mg/L	-	-	-	-	-	-	
54	セレン mg/L	-	-	-	-	-	-	
74	トリハロメタン生成能 mg/L	-	-	-	-	-	-	
75	2 M I B ng/L	-	-	-	-	-	-	
76	ジェオスミン ng/L	-	-	-	-	-	-	
77	フェオフィチン mg/m <sup>3</sup>	-	<1.0	<1.0	<1.0	-	-	
	電気伝導率 μ S/cm	-	-	-	-	-	-	
	フッ素 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	ホウ素 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	1,4-ジオキサン mg/L	-	-	-	-	-	-	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	亜鉛 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	ノニルフェノール mg/L	-	-	-	-	-	-	
	L A S mg/L	-	-	-	-	-	-	

濁度の測定方式: [積分球式] 散乱光式、透過光式 / カオリン標準、ホカマジン標準

ダム名		豊平峡ダム		令和 4年			
ダムコード		C 0 3					
1	調査地点	薄別ダム					
	採水位置	上層					
2	調査月日	11月 9日					
3	採水時刻	時:分	9:50				
4	天候	晴					
5	気温	℃	4.9				
6	水位	m	-				
7	流量(河川)	m <sup>3</sup> /s	-				
8	流入量(貯水池)	m <sup>3</sup> /s	-				
9	放流量(貯水池)	m <sup>3</sup> /s	-				
10	透視度(河川)	cm	>50				
11	透明度(貯水池)	m	-				
12	水色(貯水池)		-				
13	全水深	m	0.28				
14	採水水深	m	0.10				
15	外觀		無色透明				
16	臭気(冷時)		無臭				
17	水温	℃	3.4				
18	濁度	度	<1				
19	溶存酸素量(DO)	mg/L	12.6				
20	水素イオン濃度(pH)	(at 25℃)	7.1				
21	生物学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.4				
22	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L	1.5				
23	浮遊懸濁物(SS)	mg/L	<1				
24	大腸菌群数	MPN/100mL	4.6E1				
	大腸菌数(MF法)	CFU/100mL	2				
	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL	3				
25	総窒素(T-N)	mg/L	0.11				
26	アンモニウム態窒素(NH <sub>4</sub> -N)	mg/L	-				
27	亜硝酸態窒素(NO <sub>2</sub> -N)	mg/L	-				
28	硝酸態窒素(NO <sub>3</sub> -N)	mg/L	-				
29	総リン(T-P)	mg/L	<0.003				
30	オルトリン酸態リン(PO <sub>4</sub> -P)	mg/L	-				
31	クロロフィル a	mg/m <sup>3</sup>	<1.0				
32	カドミウム	mg/L	-				
33	全シアン	mg/L	-				
34	鉛	mg/L	-				
35	6価クロム	mg/L	-				
36	ヒ素	mg/L	-				
37	総水銀	mg/L	-				
38	アルキル水銀	mg/L	-				
39	P C B	mg/L	-				
40	ジクロロメタン	mg/L	-				
41	四塩化炭素	mg/L	-				
42	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-				
43	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-				
44	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-				
45	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-				
46	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-				
47	トリクロロエチレン	mg/L	-				
48	テトラクロロエチレン	mg/L	-				
49	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-				
50	チウラム	mg/L	-				
51	シマジン	mg/L	-				
52	チオベンカルブ	mg/L	-				
53	ベンゼン	mg/L	-				
54	セレン	mg/L	-				
74	トリハロメタン生成能	mg/L	-				
75	2 M I B	ng/L	-				
76	ジェオスミン	ng/L	-				
77	フェオフィチン	mg/m <sup>3</sup>	-				
	電気伝導率	μ S/cm	-				
	フッ素	mg/L	-				
	ホウ素	mg/L	-				
	1,4-ジオキサン	mg/L	-				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-				
	亜鉛	mg/L	-				
	ノニルフェノール	mg/L	-				
	L A S	mg/L	-				

濁度の測定方式: [積分球式] 散乱光式、透過光式 / カオリン標準、ホウマジン標準

# 豊平峡ダム水質月表

(No. 1)

ダム名		豊平峡ダム					令和 4年	
ダムコード		C 0 3						
1 調 査 地 点		新豊橋	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	湖心	本流	
採 水 位 置	m	上層	上層	中層	下層	上層	上層	
2 調 査 月 日		11月 9日	11月 9日	11月 9日	11月 9日	11月 9日	11月 9日	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	
リン酸イオン	ppm	-	-	-	-	-	-	
無機態窒素 (I-N)	mg/L	-	-	-	-	-	-	
濁度の測定方式： <input type="checkbox"/> 積分球式、 <input type="checkbox"/> 散乱光式、 <input type="checkbox"/> 透過光式、 <input type="checkbox"/> カオリン標準、 <input type="checkbox"/> ホルマジン標準								

豊平峡ダム水質月表

(No. 2)

ダム名	豊平峡ダム						令和 4年
ダムコード	C 0 3						
1 調 査 地 点			薄別ダム				
採 水 位 置	m		上層				
2 調 査 月 日			11月 9日				
ダイオキシン類	pg-TEQ/L		-				
リン酸イオン	ppm		-				
無機態窒素 (I-N)	mg/L		-				
濁度の測定方式： <input type="checkbox"/> 積分球式、 <input type="checkbox"/> 散乱光式、 <input type="checkbox"/> 透過光式、 <input type="checkbox"/> カオリン標準、 <input type="checkbox"/> ホルマジン標準							