

工事番号 406

開札日 H31.3.13

寄せられた質問と回答

工事名 常呂川維持工事の内 端野左岸河岸保護工事

| 質問月日 | 質問 | 回答 |
|----------|--|---|
| H31.2.22 | 大型土のうの規格について 見積参考資料 6 ページに記載されている大型土のうの規格の明示がありません。土積配分図では耐候性大型土のうと記載があります。耐候性土のう 2t 用短期仮設 (1 年) でよろしいでしょうか。ご教示お願い致します。 | 耐候性土のう 2t 用短期仮設 (1 年) の規格を記載しましたので、見積参考資料 (sankou.pdf) を参照願います。 |