

工事番号 404

開札日 H31.3.13

## 寄せられた質問と回答

工事名 常呂川維持工事の内 日の出左岸河岸保護工事

質問月日	質問	回答
H31.2.21	仮設工 大型土のうについて 見積参考資料 P6 大型土のう規格が明示されていません。土積配分図で耐候性土のうと明示されています。耐候性土のう 2t 用短期仮設（1年）でしょうか。ご教示願います。	耐候性土のう 2t 用短期仮設（1年）の規格を記載しましたので、見積参考資料（sankou.pdf）を参照願います。