

工事番号 416

開札日 H31.4.17

## 寄せられた質問と回答

工事名 津別地区 豊永工区区画整理工事

質問月日	質問	回答
H31.3.6	<p>1. 見積参考資料の内、20 ページ最上段の「ふとんかご」における詰石は、「栗石 15~5cm」と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>2. 見積参考資料の内、27 ページ最下段の「疎水材投入」「150~200m」とありますが、参考事項内の平均運搬距離=150mとなっておりますが、200mの誤りかと思っておりますが教えてください。</p>	<p>1. 見積参考資料の内、20 ページ最上段の「ふとんかご」について、詰石の規格は「栗石 15~5cm」です。</p> <p>数量総括表、見積参考資料の記載を修正し、ダウンロードシステムに再登録しますので確認願います。</p> <p>2. 見積参考資料の内、27 ページ最下段の「疎水材投入」について、平均運搬距離は 200m です。</p> <p>見積参考資料の記載を修正し、ダウンロードシステムに再登録しますので確認願います。</p>