

工事番号 407

開札日 H31.3.13

寄せられた質問と回答

工事名 雄武丘陵地区 上幌内北工区区画整理工事

質問月日	質問	回答
H31.2.21	<p>見積参考資料 35 頁、36 頁、43 頁、44 頁、51 頁、52 頁について</p> <p>集水渠（ほ場整備工）及び排水口 合成樹脂管（有孔・無孔）φ200において、暗渠配水管布設 暗渠配水管=合成樹脂管（定尺管）と記載されていますが、暗渠配水管 作業区分=据付；管種別=波状管及び網状管；呼び径=200~400mm ではないでしょうか。</p>	<p>見積参考資料 35 頁、36 頁、43 頁、44 頁、51 頁、52 頁に記載の「集水渠（ほ場整備工）（規格：合成樹脂管 有孔管 φ200 0.6~1.1m）」及び「排水口（規格：合成樹脂管 無孔管 φ200 0.6~1.1m）」の布設費（暗渠排水管布設（暗渠排水管=合成樹脂管（定尺管））について、「暗渠排水管（作業区分=据付；管種別=波状管及び網状管；呼び径=200~400mm；継手材料費=不要；費用の内訳=機械費、労務費のみ）」に修正します。</p> <p>見積参考資料の記載を修正しダウンロードシステムに再登録しますので、再確認願います。</p>