

サンルダム水質月表

(No. 1)

ダム名	サンルダム	令和元年						
1 調査地点	放牧地橋	放流口	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	12線川		
採水位置 m	流心	流心	表層	中層	底水層	流心		
2 調査月日	9月10日	9月10日	9月10日	9月10日	9月10日	9月10日		
3 採水時刻 時:分	14:30	13:20	11:10	11:20	11:30	11:10		
4 天候	晴	晴	晴	-	-	晴		
5 気温 °C	26.0	26.0	24.5	-	-	26.0		
6 水位 m	140.96	-	165.61	-	-	185.10		
7 流量 (河川) m³/s	-	-	-	-	-	-		
8 流入量 (貯水池) m³/s	-	-	4.77	-	-	-		
9 放流量 (貯水池) m³/s	-	-	6.10	-	-	-		
10 透視度 (河川) cm	>50.0	>50.0	-	-	-	>50.0		
11 透明度 (貯水池) m	-	-	2.3	-	-	-		
12 水色 (貯水池)	-	-	15	-	-	-		
13 全水深 m	0.60	1.10	22.7	-	-	0.27		
14 採水水深 m	0.12	0.22	0.5	11.4	21.7	0.10		
15 外観	無色透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄褐色	無色透明		
16 臭気 (冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭	し尿臭	無臭		
17 水温 °C	17.7	17.3	20.0	13.3	7.2	17.7		
18 濁度 度	2	2	3	1	3	1		
19 溶存酸素量 (DO) mg/L	9.2	9.1	9.2	5.7	<0.1	9.4		
20 水素イオン濃度 (pH) (at 25°C)	7.2	7.0	7.4	6.8	6.6	7.6		
21 生物学的酸素要求量 (BOD) mg/L	0.8	0.8	1.4	0.6	2.2	0.2		
22 化学的酸素要求量 (COD[Mn]) mg/L	4.8	4.6	5.2	4.3	7.3	2.1		
23 浮遊懸濁物 (SS) mg/L	2	2	2	1	3	1		
24 大腸菌群数 MPN/100mL	3.3E3	2.4E2	3.3E2	4.9E2	7.9E1	3.3E3		
25 総窒素 (T-N) mg/L	0.27	0.29	0.26	0.29	0.86	0.12		
26 アンモニウム態窒素 (NH ₄ -N) mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.45	-		
27 亜硝酸態窒素 (NO ₂ -N) mg/L	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	-		
28 硝酸態窒素 (NO ₃ -N) mg/L	0.07	0.08	<0.01	0.10	0.01	-		
29 総リン (T-P) mg/L	0.011	0.012	0.012	0.010	0.092	0.005		
30 オルトリン酸態リン (PO ₄ -P) mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.083	-		
31 クロロフィル a mg/m³	5.6	5.9	17	2.6	<1.0	<1.0		
32 カドミウム mg/L	-	-	-	-	-	-		
33 全シアン mg/L	-	-	-	-	-	-		
34 鉛 mg/L	-	-	-	-	-	-		
35 6価クロム mg/L	-	-	-	-	-	-		
36 ヒ素 mg/L	-	-	-	-	-	-		
37 総水銀 mg/L	-	-	-	-	-	-		
38 アルキル水銀 mg/L	-	-	-	-	-	-		
39 P C B mg/L	-	-	-	-	-	-		
40 ジクロロメタン mg/L	-	-	-	-	-	-		
41 四塩化炭素 mg/L	-	-	-	-	-	-		
42 1,2-ジクロロエタン mg/L	-	-	-	-	-	-		
43 1,1-ジクロロエチレン mg/L	-	-	-	-	-	-		
44 シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	-	-	-	-	-	-		
45 1,1,1-トリクロロエタン mg/L	-	-	-	-	-	-		
46 1,1,2-トリクロロエタン mg/L	-	-	-	-	-	-		
47 トリクロロエチレン mg/L	-	-	-	-	-	-		
48 テトラクロロエチレン mg/L	-	-	-	-	-	-		
49 1,3-ジクロロプロペン mg/L	-	-	-	-	-	-		
50 チウラム mg/L	-	-	-	-	-	-		
51 シマジン mg/L	-	-	-	-	-	-		
52 チオベンカルブ mg/L	-	-	-	-	-	-		
53 ベンゼン mg/L	-	-	-	-	-	-		
54 セレン mg/L	-	-	-	-	-	-		
74 トリハロメタン生成能 mg/L	-	-	-	-	-	-		
75 2 M I B ng/L	-	<5	<5	-	-	-		
76 ジェオスミン ng/L	-	<5	<5	-	-	-		
77 フェオフィチン mg/m³	-	-	1.0	1.6	1.4	-		
電気伝導率 μ S/cm	-	-	-	-	-	-		
糞便性大腸菌群 (M-FC法) 個/100mL	7	1	1	1	0	25		
フッ素 mg/L	-	-	-	-	-	-		
ホウ素 mg/L	-	-	-	-	-	-		
1,4-ジオキサン mg/L	-	-	-	-	-	-		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L	-	-	-	-	-	-		
亜鉛 mg/L	0.001	0.001	0.001	0.001	0.025	<0.001		
濁度の測定方式: 積分球式、散乱光式、透過光式/カオリン標準、ホルマジン標準								

ダム名		サンルダム		令和元年				
1	調査地点	新栄橋						
	採水位置 m	流心						
2	調査月日	9月10日						
3	採水時刻 時:分	10:20						
4	天候	晴						
5	気温 °C	25.0						
6	水位 m	189.28						
7	流量 (河川) m ³ /s	-						
8	流入量 (貯水池) m ³ /s	-						
9	放流量 (貯水池) m ³ /s	-						
10	透視度 (河川) cm	>50.0						
11	透明度 (貯水池) m	-						
12	水色 (貯水池)	-						
13	全水深 m	0.80						
14	採水水深 m	0.16						
15	外觀	無色透明						
16	臭気 (冷時)	無臭						
17	水温 °C	16.3						
18	濁度 度	<1						
19	溶存酸素量 (DO) mg/L	9.9						
20	水素イオン濃度 (pH) (at 25°C)	7.4						
21	生物学的酸素要求量 (BOD) mg/L	0.2						
22	化学的酸素要求量 (COD[Mn]) mg/L	2.5						
23	浮遊懸濁物 (SS) mg/L	<1						
24	大腸菌群数 MPN/100mL	1.3E3						
25	総窒素 (T-N) mg/L	0.16						
26	アンモニウム態窒素 (NH ₄ -N) mg/L	-						
27	亜硝酸態窒素 (NO ₂ -N) mg/L	-						
28	硝酸態窒素 (NO ₃ -N) mg/L	-						
29	総リン (T-P) mg/L	0.005						
30	オルトリン酸態リン (PO ₄ -P) mg/L	-						
31	クロロフィル a mg/m ³	<1.0						
32	カドミウム mg/L	-						
33	全シアン mg/L	-						
34	鉛 mg/L	-						
35	6価クロム mg/L	-						
36	ヒ素 mg/L	-						
37	総水銀 mg/L	-						
38	アルキル水銀 mg/L	-						
39	P C B mg/L	-						
40	ジクロロメタン mg/L	-						
41	四塩化炭素 mg/L	-						
42	1,2-ジクロロエタン mg/L	-						
43	1,1-ジクロロエチレン mg/L	-						
44	シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	-						
45	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	-						
46	1,1,2-トリクロロエタン mg/L	-						
47	トリクロロエチレン mg/L	-						
48	テトラクロロエチレン mg/L	-						
49	1,3-ジクロロプロペン mg/L	-						
50	チウラム mg/L	-						
51	シマジン mg/L	-						
52	チオベンカルブ mg/L	-						
53	ベンゼン mg/L	-						
54	セレン mg/L	-						
74	トリハロメタン生成能 mg/L	-						
75	2 M I B ng/L	-						
76	ジェオスミン ng/L	-						
77	フェオフィチン mg/m ³	-						
	電気伝導率 μ S/cm	-						
	糞便性大腸菌群 (M-FC法) 個/100mL	23						
	フッ素 mg/L	-						
	ホウ素 mg/L	-						
	1,4-ジオキサン mg/L	-						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L	-						
	亜鉛 mg/L	<0.001						

濁度の測定方式: 積分球式、散乱光式、透過光式/カオリン標準、ホルマジン標準

サンルダム水質月表

(No. 1)

ダム名	サンルダム						令和元年
1 調査地点		放牧地橋	放流口	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	12線川
採水位置	m	流心	流心	表層	中層	底水層	流心
2 調査月日		9月10日	9月10日	9月10日	9月10日	9月10日	9月10日
溶解性鉄 (D-Fe)	mg/L	0.12	0.13	0.07	0.18	4.46	0.08
溶解性マンガン	mg/L	<0.01	0.01	<0.01	0.10	1.53	<0.01
総鉄 (Fe)	mg/L	0.23	0.25	0.15	0.25	7.26	0.17
マンガン (Mn)	mg/L	0.04	0.04	0.02	0.11	1.68	<0.01
銅	mg/L	-	-	-	-	-	-
ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
L A S	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
硫化物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.36	-
濁度の測定方式: [積分球式]、散乱光式、透過光式 / [カオリン標準]、ホルマジン標準							

サンルダム水質月表

(No. 2)

ダム名	サンルダム		令和元年					
1 調査地点	新栄橋							
採水位置	m		流心					
2 調査月日	9月10日							
溶解性鉄 (D-Fe)	mg/L	0.02						
溶解性マンガン	mg/L	<0.01						
総鉄 (Fe)	mg/L	0.04						
マンガン (Mn)	mg/L	<0.01						
銅	mg/L	-						
ノニルフェノール	mg/L	<0.00006						
L A S	mg/L	<0.0006						
硫化物	mg/L	-						
濁度の測定方式: <input checked="" type="checkbox"/> 積分球式、 <input type="checkbox"/> 散乱光式、 <input type="checkbox"/> 透過光式 / <input checked="" type="checkbox"/> カオリン標準、 <input type="checkbox"/> ホルマジン標準								