

2-1

レディーミクストコンクリート地域図



奥尻

南渡島・桧山

北渡島

函館

地区名	市町村名
函館	北斗市、七飯町、函館市
南渡島・桧山	今金町、せたな町、八雲町（旧熊石町） 乙部町、厚沢部町、江差町、上ノ国町 松前町、福島町、知内町、木古内町
北渡島	鹿部町、森町、八雲町、長万部町
奥尻	奥尻町

日本海

内浦湾
(噴火湾)

津軽海峡

2-2 レディーミクストコンクリート標準配合条件表

No.	記 号	f'ck (N/mm ²)	SL (cm)	Air (%)	W/C (%)	Gmax (mm)	Cmin (kg/m ³)	適用する構造物の代表例				備 考					
								道 路	河 川	農 業	港湾・空港・漁港						
1	C-1	—	8.0	4.5	—	20~25	—	基礎均し、埋戻し、緑石基礎、雨水排水等の基礎	基礎均し、埋戻し、緑石、雨水排水等の基礎、内陸部の構造物、海上及び飛沫帯の構造物（海水面上の影響部を含む）	基礎均し、埋戻し、緑石、雨水排水等の基礎	緑石基礎・雨水排水等の基礎・均しコンクリート	注)1 管理機受台、階段工、積ブロック基礎、巻上コンクリート、天端工、法覆工（場所打ち） 無筋構造物（基礎等）					
2	C-1 P	—	8.0	4.5	—	20~25	270										
3	C-4	18	5.0	4.5	55	40	—	ガードケーブル支柱基礎、内陸部（橋台・橋脚・橋壁・管渠基礎等）の無筋構造物	無筋構造物（基礎等） 床固工、天端工、法覆工、根固工等 注)1 内陸部の構造物	橋壁、サイフォン基礎、護管工床工、岸差工、ダム余水吐の配流部基礎、小橋造物基礎等の無筋構造物、ガードケーブル橋架支柱、法覆工、護岸ブロック、橋台、橋脚等	橋固用方格、突出防止用異形ブロック、管渠等の基礎、基礎方格、側壁・上部場所格、直立消波上部工（無筋）、ケーソン置、堤体用方格、係船柱基礎、縦置・消波用異形ブロック（呼び質量35t未満）、張ブロック（船橋場）、止水壁（エプロン・船橋場）、水叩コンクリート、海中の構造物						
4	C-4 P	18	8.0	4.5	55	40	270										
5	C-5 S	18	5.0	5.5	50	40	—	消波異形ブロック、海上及び飛沫帯（橋台・橋脚・橋壁）の無筋構造物			橋固用方格、突出防止用異形ブロック、管渠等の基礎、基礎方格、側壁・上部場所格、直立消波上部工（無筋）、ケーソン置、堤体用方格、係船柱基礎、縦置・消波用異形ブロック（呼び質量35t未満）、張ブロック（船橋場）、止水壁（エプロン・船橋場）、水叩コンクリート、飛沫帯の構造物（海中と連続・混合を含む）						
6	C-5 P S	18	8.0	5.5	50	40	270										
7	C-6-1	21	5.0	5.5	50	40	—	注)2 舗装工			縦置・消波異形ブロック（呼び質量35t以上）						
8	C-6-1 P	21	8.0	5.5	50	40	270										
9	C-7	σbk-4.5	2.5	4.5	45	40	280										
10	σbk-4.5	2.5	4.5	45	20~25	280											
11	σbk-4.5	6.5	4.5	45	40	280											
12	C-7-1	σbk-4.5	6.5	4.5	45	20~25	280										
13	σbk-4.5	2.5	5.5	45	40	300											
14	C-7 S	σbk-4.5	2.5	5.5	45	20~25	300										
15	σbk-4.5	6.5	5.5	45	40	300											
16	C-7 S-1	σbk-4.5	6.5	5.5	45	20~25	300										
17	σbk-5.0	2.5	4.5	45	40	—	注)3 施工条件によりスランプを選定する	水中コンクリート（鉄筋を含む） 注)3		水中コンクリート（ケーシング工） 注)4	注)4 締合材率（S/a）43%以上						
18	C-8	σbk-5.0	2.5	4.5	45	20~25						—					
19	C-9	—	15.0	4.5	50	40						370					
20	C-9-1	—	15.0	4.0	50	40						370					
21	C-9 S	18	15.0~18.0	5.5	50	40						340					
22	C-10	18	8.0	5.0	55	20~25						—	鋼込コンクリート・鋼込コンクリート	鋼込・鋼込コンクリート、橋面均し、覆道均し	鋼込・鋼込コンクリート、橋面均し、覆道均し		
23	RC-1（農）	21	8.0	4.5	55	40						280	丸孔部、橋台、橋脚、側壁、橋門、トンネル巻出し杭門工、ダム排水吐、護管工セキ柱、井筒等の鉄筋構造物	鉄筋構造物（橋門以外）、内陸部の鉄筋構造物			注)5 水蒸気、凍結水場基礎〔ビヤ、析、スラブ等を含む〕構造物、鋼構床版等
24	RC-1	21	12.0	4.5	55	40						280					
25	RC-1 S（b）（c）	21	12.0	5.5	45	40						300	海上及び飛沫帯の鉄筋構造物				注)5 水蒸気、凍結水場基礎〔ビヤ、析、スラブ等を含む〕構造物、鋼構床版等
26	RC-1 S（a）	21	12.0	4.5	50	40						280					
27	RC-a	21	8.0	5.0	55	20~25						280	注)6 杭状ドルフィン上部工、係船柱基礎（杭状）、直立消波ブロック、直立消波上部工（鉄筋） 鉄構床版 覆土板、覆土上部工、覆土	ケーソン、L型、セルラブロック、ウェル、矢板上部工、橋、セル式上部工			注)6 杭状ドルフィン上部工、係船柱基礎（杭状）、直立消波ブロック、直立消波上部工（鉄筋） 鉄構床版 覆土板、覆土上部工、覆土
28	RC-2	24	8.0	5.0	55	20~25	280										
29	RC-2 S（b）（c）	24	12.0	6.0	45	20~25	330										
30	RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280										
31	RC-2-1 S（b）（c）	24	12.0	5.5	45	40	300										
32	RC-2-1 S（a）	24	12.0	4.5	50	40	280										
33	RC-3	30	8.0	5.0	55	20~25	280										
34	RC-3 S（b）（c）	30	12.0	6.0	45	20~25	330										
35	RC-4	24	12.0	5.0	55	20~25	280										
36	RC-4 S（b）（c）	24	12.0	6.0	45	20~25	330										
37	RC-5	30	12.0	5.0	55	20~25	280										
38	RC-5 S（b）（c）	30	12.0	6.0	45	20~25	330										
39	RC-6 S	30	12.0	5.5	50	40	300	トンネルの覆工（無筋構造物） トンネルの（側面部）巻立工 トンネルの（アーチ・インバートコンクリート） トンネルの（アーチ部・全断面覆工の側面部・インバート部）巻立工 トンネルの（アーチ部、側面部）巻立工									
40	RC-7 S	30	12.0	5.5	50	40	300										
41	RC-8 S（K）	30	12.0	6.0	50	20~25	330										
42	RC-9 S	24	12.0	4.5	55	40	280										
43	RC-11	30	18.0	4.0	55	20~25	350										
44	RC-11-1	40	18.0	4.0	55	20~25	350										
45	RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280										
46	RC-12 S（b）（c）	30	12.0	5.5	45	40	300										
47	RC-12 S（a）	30	12.0	4.5	50	40	280										
48	PC-1	30	12.0	5.0	50	20~25	280	注)7 セメントの記号 B：高炉セメント（BB：高炉セメントB種） F：フライアッシュセメント（FB：フライアッシュセメントB種） N：普通ポルトランドセメント H：早強ポルトランドセメント	内陸部の（ポステンPC桁中筋等）構造物								
49	PC-1 P	30	12.0	5.0	50	20~25	280										
50	PC-1 S（b）（c）	30	12.0	6.0	45	20~25	330										
51	PC-1 PS（b）（c）	30	12.0	6.0	45	20~25	330										
52	PC-2	40	12.0	5.0	50	20~25	280										
53	PC-2 P	40	12.0	5.0	50	20~25	280										
54	PC-2 S（b）（c）	40	12.0	6.0	45	20~25	330										
55	PC-2 PS（b）（c）	40	12.0	6.0	45	20~25	330										
56	T-1	18	8.0	4.5	60	40	—	トンネルの覆工（無筋構造物） トンネルの（側面部）巻立工 トンネルの（アーチ・インバートコンクリート） トンネルの（アーチ部・全断面覆工の側面部・インバート部）巻立工 トンネルの（アーチ部、側面部）巻立工	トンネルの覆工（無筋構造物） トンネルの（側面部）巻立工 トンネルの（アーチ・インバートコンクリート） トンネルの（アーチ部・全断面覆工の側面部・インバート部）巻立工 トンネルの（アーチ部、側面部）巻立工								
57	—	18	8.0	4.5	55	40	—										
58	T-1 P	18	8.0	4.5	60	40	270										
59	—	18	12.0	4.5	55	40	270										
60	T-1-1 P	18	15.0	4.5	60	40	270										
61	TRC-1	21	12.0	4.5	55	40	280										
62	TRC-1 P	24	8.0	4.5	60	40	280										
63	—	30	8.0	4.5	60	40	280										
64	TRC-1-1 P	24	15.0	4.5	60	40	280										

2-3 レディーミクストコンクリート呼び強度一覧表

No.	記 号	f'ck	SL	Air	W/C	Gmax	Cmin	函 館 地 区				北 渡 島 地 区				南 渡 島・桧 山 地 区				奥 尻 地 区				備 考
		(N/mm ²)	(cm)	(%)	(%)	(mm)	(kg/m ³)	N		BB		N		BB		N		BB		N		BB		
								AE	AD	AE	AD	AE	AD	AE	AD	AE	AD	AE	AD	AE	AD	AE	AD	
1	C-1	—	8.0	4.5	—	20~25	—		18		18		18		18		18		18		18			
2	C-1 P	—	8.0	4.5	—	20~25	270		27		27		24		24		27		27		27			
3	C-4	18	5.0	4.5	55	40	—		27		27		27		27		27		27		27			
4	C-4 P	18	8.0	4.5	55	40	270		27		27		27		27		27		27		27			
5	C-5 S	18	5.0	5.5	50	40	—		30		30		30		30		30		30		30			
6	C-5 PS	18	8.0	5.5	50	40	270		30		30		30		30		30		30		30			
7	C-6-1	21	5.0	5.5	50	40	—		30		30		30		30		30		30		30			
8	C-6-1 P	21	8.0	5.5	50	40	270		30		30		30		30		30		30		30			
9	C-7	σbk-4.5	2.5	4.5	45	40	280		—		—		—		—		曲げ4.5		曲げ4.5		曲げ4.5		曲げ4.5	
10		σbk-4.5	2.5	4.5	45	20~25	280		曲げ4.5		曲げ4.5		曲げ4.5		曲げ4.5		曲げ4.5		曲げ4.5		曲げ4.5		—	
11	C-7-1	σbk-4.5	6.5	4.5	45	40	280		—		—		—		—		曲げ4.5		曲げ4.5		曲げ4.5		曲げ4.5	
12		σbk-4.5	6.5	4.5	45	20~25	280		曲げ4.5		曲げ4.5		曲げ4.5		曲げ4.5		曲げ4.5		曲げ4.5		曲げ4.5		—	
13	C-7 S	σbk-4.5	2.5	5.5	45	40	300		—		—		—		—		曲げ4.5		曲げ4.5		曲げ4.5		曲げ4.5	
14		σbk-4.5	2.5	5.5	45	20~25	300		曲げ4.5		曲げ4.5		曲げ4.5		曲げ4.5		曲げ4.5		曲げ4.5		曲げ4.5		—	
15	C-7 S-1	σbk-4.5	6.5	5.5	45	40	300		—		—		—		—		曲げ4.5		曲げ4.5		曲げ4.5		曲げ4.5	
16		σbk-4.5	6.5	5.5	45	20~25	300		曲げ4.5		曲げ4.5		曲げ4.5		曲げ4.5		曲げ4.5		曲げ4.5		曲げ4.5		—	
17	C-8	σbk-5.0	2.5	4.5	45	40	—		—		—		—		—		曲げ5.0		曲げ5.0		曲げ5.0		曲げ5.0	
18		σbk-5.0	2.5	4.5	45	20~25	—		曲げ5.0		曲げ5.0		曲げ5.0		曲げ5.0		曲げ5.0		曲げ5.0		曲げ5.0		—	
19	C-9	—	15.0	4.5	50	40	370		—		—		—		—		—		—		—		—	
20	C-9-1	—	15.0	4.0	50	40	370		—		—		—		—		—		—		—		—	
21	C-9 S	18	15.0~18.0	5.5	50	40	340		—		—		—		—		—		—		—		—	
22	C-10	18	8.0	5.0	55	20~25	—		27		27		27		27		27		27		27			
23	RC-1 (震)	21	8.0	4.5	55	40	280		30		30		27		27		30		30		30		30	
24	RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280		27		27		27		27		27		27		27		27	
25	RC-1 S (b) (c)	21	12.0	5.5	45	40	300		30		30		33		33		33		33		33		33	
26	RC-1 S (a)	21	12.0	4.5	50	40	280		30		30		30		30		30		30		30		30	
27	RC-a	21	8.0	5.0	55	20~25	280		27		27		27		27		27		27		27		27	
28	RC-2	24	8.0	5.0	55	20~25	280		27		27		27		27		27		27		27		27	
29	RC-2 S (b) (c)	24	12.0	6.0	45	20~25	330		33		33		33		33		33		33		33		33	
30	RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280		27		27		27		27		27		27		27		27	
31	RC-2-1 S (b) (c)	24	12.0	5.5	45	40	300		30		30		33		33		33		33		33		33	
32	RC-2-1 S (a)	24	12.0	4.5	50	40	280		30		30		30		30		30		30		30		30	
33	RC-3	30	8.0	5.0	55	20~25	280		30		30		30		30		30		30		30		30	
34	RC-3 S (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20~25	330		33		33		33		33		33		33		33		33	
35	RC-4	24	12.0	5.0	55	20~25	280		27		27		27		27		27		27		27		27	
36	RC-4 S (b) (c)	24	12.0	6.0	45	20~25	330		33		33		33		33		33		33		33		33	
37	RC-5	30	12.0	5.0	55	20~25	280		30		30		30		30		30		30		30		30	
38	RC-5 S (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20~25	330		33		33		33		33		33		33		33		33	
39	RC-6 S	30	12.0	5.5	50	40	300		30		30		30		30		30		30		30		30	
40	RC-7 S	30	12.0	5.5	50	40	300		30		30		30		30		30		30		30		30	
41	RC-8 S (K)	30	12.0	6.0	50	20~25	330		33		33		30		30		30		30		30		30	
42	RC-9 S	24	12.0	4.5	55	40	280		27		27		27		27		27		27		27		27	
43	RC-11	30	18.0	4.0	55	20~25	350		33		33		33		33		30		30		33		33	
44	RC-11-1	40	18.0	4.0	55	20~25	350		40		40		40		40		40		40		40		40	
45	RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280		30		30		30		30		30		30		30		30	
46	RC-12 S (b) (c)	30	12.0	5.5	45	40	300		30		30		33		33		33		33		33		33	
47	RC-12 S (a)	30	12.0	4.5	50	40	280		30		30		30		30		30		30		30		30	
48	PC-1	30	12.0	5.0	50	20~25	280		30		30		30		30		30		30		30		30	
49	PC-1 P	30	12.0	5.0	50	20~25	280		30		30		30		30		30		30		30		30	
50	PC-1 S (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20~25	330		33		33		33		33		33		33		33		33	
51	PC-1 PS (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20~25	330		33		33		33		33		33		33		33		33	
52	PC-2	40	12.0	5.0	50	20~25	280		40		40		40		40		40		40		40		40	
53	PC-2 P	40	12.0	5.0	50	20~25	280		40		40		40		40		40		40		40		40	
54	PC-2 S (b) (c)	40	12.0	6.0	45	20~25	330		40		40		40		40		40		40		40		40	
55	PC-2 PS (b) (c)	40	12.0	6.0	45	20~25	330		40		40		40		40		40		40		40		40	
56	T-1	18	8.0	4.5	60	40	—		24		24		24		24		24		24		24		24	
57		18	8.0	4.5	55	40	—		27		27		27		27		27		27		27		27	
58	T-1 P	18	8.0	4.5	60	40	270		27		27		27		27		27		27		27		27	
59		18	12.0	4.5	55	40	270		27		27		27		27		27		27		27		27	
60	T-1-1 P	18	15.0	4.5	60	40	270		27		27		24		24		24		24		24		24	
61	TRC-1	21	12.0	4.5	55	40	280		27		27		27		27		27		27		27		27	
62	TRC-1 P	24	8.0	4.5	60	40	280		30		30		27		27		30		30		30		30	
63		30	8.0	4.5	60	40	280		30		30		30		30		30		30		30		30	
64	TRC-1-1 P	24	15.0	4.5	60	40	280		27		27		24		24		24		24		27		27	

備考： 1) 呼び強度は各地区ゾーンの最低値である。
2) セメントN：普通ポルトランドセメント セメントBB：高炉セメントB種
3) 混和剤AE：AE剤 混和剤AD：AE減水剤

2-4-1 レディーミクストコンクリート（1）

R8

セメントBB：高炉セメントB種①

現着単価（円/m³）

記号	ゾーン地区名	f'ck (N/mm ²)	SL (cm)	Air (%)	W/C (%)	Gmax (mm)	Cmin (kg/m ³)	函館地区 ※注) 5			北渡島地区 ※注) 6			南渡島・松山地区 ※注) 7			奥尻地区		
								呼び 強度	単価		呼び 強度	単価		呼び 強度	単価		呼び 強度	単価	
									当初	10月1日		当初	10月1日		当初	10月1日		当初	10月1日
C-1		—	8.0	4.5	—	20~25	—	18	26,700	28,700	18	28,000	30,000	18	27,100	29,100	18	35,150	39,150
C-1P		—	8.0	4.5	—	20~25	270	27	28,500	30,500	24	29,300	31,300	27	28,850	30,850	27	37,400	41,400
C-4		18	5.0	4.5	55	40	—	27	28,200	30,200	27	29,400	31,400	27	28,600	30,600	27	37,200	41,200
C-4P		18	8.0	4.5	55	40	270	27	28,300	30,300	27	29,400	31,400	27	28,600	30,600	27	37,250	41,250
C-5S		18	5.0	5.5	50	40	—	30	28,600	30,600	30	29,800	31,800	30	29,000	31,000	30	37,900	41,900
C-5PS		18	8.0	5.5	50	40	270	30	28,800	30,800	30	29,900	31,900	30	29,150	31,150	30	38,050	42,050
C-6-1		21	5.0	5.5	50	40	—	30	28,600	30,600	30	29,800	31,800	30	29,000	31,000	30	37,900	41,900
C-6-1P		21	8.0	5.5	50	40	270	30	28,800	30,800	30	29,900	31,900	30	29,150	31,150	30	38,050	42,050
C-7 ※注) 10	σbk-4.5	2.5	4.5	45	40	280	—	—	—	—	—	—	—	4.5	29,250	31,250	4.5	38,900	42,900
	σbk-4.5	2.5	4.5	45	20~25	280	4.5	28,300	30,300	—	4.5	30,100	32,100	4.5	29,450	31,450	—	—	—
C-7-1 ※注) 10	σbk-4.5	6.5	4.5	45	40	280	—	—	—	—	—	—	—	4.5	29,500	31,500	4.5	39,250	43,250
	σbk-4.5	6.5	4.5	45	20~25	280	4.5	28,600	30,600	—	4.5	30,300	32,300	4.5	29,700	31,700	—	—	—
C-7S ※注) 10	σbk-4.5	2.5	5.5	45	40	300	—	—	—	—	—	—	—	4.5	29,250	31,250	4.5	38,900	42,900
	σbk-4.5	2.5	5.5	45	20~25	300	4.5	28,300	30,300	—	4.5	30,100	32,100	4.5	29,450	31,450	—	—	—
C-7S-1 ※注) 10	σbk-4.5	6.5	5.5	45	40	300	—	—	—	—	—	—	—	4.5	29,500	31,500	4.5	39,250	43,250
	σbk-4.5	6.5	5.5	45	20~25	300	4.5	28,600	30,600	—	4.5	30,300	32,300	4.5	29,700	31,700	—	—	—
C-8 ※注) 10	σbk-5.0	2.5	4.5	45	40	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	29,700	31,700	5.0	39,650	43,650
	σbk-5.0	2.5	4.5	45	20~25	—	5.0	28,900	30,900	—	5.0	30,500	32,500	5.0	29,900	31,900	—	—	—
C-9		—	15.0	4.5	50	40	370	—	28,900	30,900	—	30,500	32,500	—	29,700	31,700	—	39,100	43,100
C-9-1		—	15.0	4.0	50	40	370	—	28,900	30,900	—	30,500	32,500	—	29,750	31,750	—	39,150	43,150
C-9S		18	15.0~18.0	5.5	50	40	340	—	28,600	30,600	—	30,100	32,100	—	29,250	31,250	—	38,300	42,300
C-10		18	8.0	5.0	55	20~25	—	27	28,500	30,500	27	29,700	31,700	27	28,850	30,850	27	37,400	41,400
RC-1 (農)		21	8.0	4.5	55	40	280	30	28,800	30,800	27	29,400	31,400	30	29,150	31,150	30	38,050	42,050
RC-1		21	12.0	4.5	55	40	280	27	28,500	30,500	27	29,700	31,700	27	28,900	30,900	27	37,600	41,600
RC-1S (b) (c)		21	12.0	5.5	45	40	300	30	29,000	31,000	33	30,500	32,500	33	29,700	31,700	33	39,000	43,000
RC-1S (a)		21	12.0	4.5	50	40	280	30	29,000	31,000	30	30,100	32,100	30	29,300	31,300	30	38,350	42,350
RC-a		21	8.0	5.0	55	20~25	280	27	28,500	30,500	27	29,700	31,700	27	28,850	30,850	27	37,400	41,400
RC-2		24	8.0	5.0	55	20~25	280	27	28,500	30,500	27	29,700	31,700	27	28,850	30,850	27	37,400	41,400
RC-2S (b) (c)		24	12.0	6.0	45	20~25	330	33	29,800	31,800	33	31,000	33,000	33	30,250	32,250	33	39,350	43,350
RC-2-1		24	12.0	4.5	55	40	280	27	28,500	30,500	27	29,700	31,700	27	28,900	30,900	27	37,600	41,600
RC-2-1S (b) (c)		24	12.0	5.5	45	40	300	30	29,000	31,000	33	30,500	32,500	33	29,700	31,700	33	39,000	43,000
RC-2-1S (a)		24	12.0	4.5	50	40	280	30	29,000	31,000	30	30,100	32,100	30	29,300	31,300	30	38,350	42,350
RC-3		30	8.0	5.0	55	20~25	280	30	29,000	31,000	30	30,200	32,200	30	29,450	31,450	30	38,200	42,200
RC-3S (b) (c)		30	12.0	6.0	45	20~25	330	33	29,800	31,800	33	31,000	33,000	33	30,250	32,250	33	39,350	43,350
RC-4		24	12.0	5.0	55	20~25	280	27	28,800	30,800	27	30,100	32,100	27	29,200	31,200	27	37,800	41,800
RC-4S (b) (c)		24	12.0	6.0	45	20~25	330	33	29,800	31,800	33	31,000	33,000	33	30,250	32,250	33	39,350	43,350
RC-5		30	12.0	5.0	55	20~25	280	30	29,300	31,300	30	30,500	32,500	30	29,600	31,600	30	38,500	42,500
RC-5S (b) (c)		30	12.0	6.0	45	20~25	330	33	29,800	31,800	33	31,000	33,000	33	30,250	32,250	33	39,350	43,350
RC-6S		30	12.0	5.5	50	40	300	30	29,000	31,000	30	30,100	32,100	30	29,300	31,300	30	38,350	42,350
RC-7S		30	12.0	5.5	50	40	300	30	29,000	31,000	30	30,100	32,100	30	29,300	31,300	30	38,350	42,350
RC-8S (k)		30	12.0	6.0	50	20~25	330	33	29,800	31,800	30	30,500	32,500	30	29,600	31,600	30	38,500	42,500

2-4-2 レディーミクストコンクリート（2）

R8

セメントBB：高炉セメントB種②

現着単価（円/m³）

記号	ゾーン地区名	f'ck (N/mm ²)	SL (cm)	Air (%)	W/C (%)	Gmax (mm)	Cmin (kg/m ³)	函館地区 ※注) 5			北渡島地区 ※注) 6			南渡島・松山地区 ※注) 7			奥尻地区		
								呼び強度	単価		呼び強度	単価		呼び強度	単価		呼び強度	単価	
									当初	10月1日		当初	10月1日		当初	10月1日		当初	10月1日
RC-9S		24	12.0	4.5	55	40	280	27	28,500	30,500	27	29,700	31,700	27	28,900	30,900	27	37,600	41,600
RC-11		30	18.0	4.0	55	20~25	350	33	30,300	32,300	33	31,500	33,500	30	30,150	32,150	33	40,100	44,100
RC-11-1		40	18.0	4.0	55	20~25	350	40	31,700	33,700	40	32,900	34,900	40	32,250	34,250	40	42,650	46,650
RC-12		30	12.0	4.5	55	40	280	30	29,000	31,000	30	30,100	32,100	30	29,300	31,300	30	38,350	42,350
RC-12S(b)(c)		30	12.0	5.5	45	40	300	30	29,000	31,000	33	30,500	32,500	33	29,700	31,700	33	39,000	43,000
RC-12S(a)		30	12.0	4.5	50	40	280	30	29,000	31,000	30	30,100	32,100	30	29,300	31,300	30	38,350	42,350
PC-1		30	12.0	5.0	50	20~25	280	30	29,300	31,300	30	30,500	32,500	30	29,600	31,600	30	38,500	42,500
PC-1P		30	12.0	5.0	50	20~25	280	30	29,300	31,300	30	30,500	32,500	30	29,600	31,600	30	38,500	42,500
PC-1S(b)(c)		30	12.0	6.0	45	20~25	330	33	29,800	31,800	33	31,000	33,000	33	30,250	32,250	33	39,350	43,350
PC-1PS(b)(c)		30	12.0	6.0	45	20~25	330	33	29,800	31,800	33	31,000	33,000	33	30,250	32,250	33	39,350	43,350
PC-2		40	12.0	5.0	50	20~25	280	40	31,100	33,100	40	32,300	34,300	40	31,600	33,600	40	41,700	45,700
PC-2P		40	12.0	5.0	50	20~25	280	40	31,100	33,100	40	32,300	34,300	40	31,600	33,600	40	41,700	45,700
PC-2S(b)(c)		40	12.0	6.0	45	20~25	330	40	31,100	33,100	40	32,300	34,300	40	31,600	33,600	40	41,700	45,700
PC-2PS(b)(c)		40	12.0	6.0	45	20~25	330	40	31,100	33,100	40	32,300	34,300	40	31,600	33,600	40	41,700	45,700
T-1		18	8.0	4.5	60	40	—	24	27,700	29,700	24	28,800	30,800	24	28,050	30,050	24	36,450	40,450
		18	8.0	4.5	55	40	—	27	28,300	30,300	27	29,400	31,400	27	28,600	30,600	27	37,250	41,250
T-1P		18	8.0	4.5	60	40	270	27	28,300	30,300	27	29,400	31,400	27	28,600	30,600	27	37,250	41,250
		18	12.0	4.5	55	40	270	27	28,500	30,500	27	29,700	31,700	27	28,900	30,900	27	37,600	41,600
T-1-1P		18	15.0	4.5	60	40	270	27	28,700	30,700	24	29,400	31,400	24	28,650	30,650	24	37,100	41,100
TRC-1		21	12.0	4.5	55	40	280	27	28,500	30,500	27	29,700	31,700	27	28,900	30,900	27	37,600	41,600
TRC-1P		24	8.0	4.5	60	40	280	30	28,800	30,800	27	29,400	31,400	30	29,150	31,150	30	38,050	42,050
		30	8.0	4.5	60	40	280	30	28,800	30,800									
TRC-1-1P		24	15.0	4.5	60	40	280	27	28,700	30,700	24	29,400	31,400	24	28,650	30,650	27	37,750	41,750
モルタル		C : S = 1 : 1 (C = 1,090 kg/m ³)						—	40,200	42,200	—	38,600	40,600	—	38,300	40,300	—	54,000	58,000
		C : S = 1 : 2 (C = 720 kg/m ³)						—	33,600	35,600	—	35,100	37,100	—	34,200	36,200	—	45,400	49,400
		C : S = 1 : 3 (C = 530 kg/m ³)						—	30,300	32,300	—	33,700	35,700	—	33,300	35,300	—	40,900	44,900

- 注) 1. 温水加熱を必要とする場合の加算額は3,000円/m³、奥尻地区は4,500円/m³加算のこと。
2. 温水加熱を必要とする適用期間は、以下の通りとする。
 函館地区：11月1日～4月20日、北渡島地区、南渡島・松山地区：11月1日～4月30日
 奥尻地区：11月11日～4月20日
3. 防寒養生費は、養生対象構造物中心点から最も直近の「アメダス地点」を選定し、アメダスデータにより適切に積算計上すること。
 なお、アメダス地点までの距離計算は「世界測地系座標値」による。
4. 促進形混和剤を使用の場合の加算額は1,500円/m³（投入手間含む）。
5. 函館地区の旧恵山町、旧楳法華村、旧戸井町、旧南茅部町地区は3,000円/m³加算のこと。
6. 北渡島地区の長万部町地区は4,300円/m³加算のこと。
7. 南渡島・松山地区のせたな町、今金町地区は1,000円/m³、木古内町、知内町地区は2,000円/m³加算のこと。
8. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。
9. 夜間・早朝割増（工場発時間20：00～翌日5：00迄）は以下の通りとする。
 基本料金 120,000円/回（夜間・早朝打設日数）
 割増料金 5,000円/m³
10. 南渡島・松山地区の木古内町地区はGmax20～25mm単価を適用すること。その他の地区はGmax40mm単価を適用すること。
11. 空積割増は、1台の取引数量が4m³に満たない場合は5,000円/m³加算のこと。
 計算例：1台の取引数量が2.5m³の場合、(4-2.5)×5,000=7,500円を別途計上

2-4-3 レディーミクストコンクリート (3)

R8

セメントN : 普通ポルトランドセメント ①

現着単価 (円/m³)

記 号	ゾーン地区名	f'ck (N/mm ²)	SL (cm)	Air (%)	W/C (%)	Gmax (mm)	Cmin (kg/m ³)	函 館 地 区 ※注) 6			北 渡 島 地 区 ※注) 7			南渡島・松山地区 ※注) 8			奥 尻 地 区		
								呼び 強度	単 価		呼び 強度	単 価		呼び 強度	単 価		呼び 強度	単 価	
									当初	10月1日		当初	10月1日		当初	10月1日		当初	10月1日
C-1		—	8.0	4.5	—	20~25	—	18	26,700	28,700	18	28,000	30,000	18	27,100	29,100	18	35,150	39,150
C-1P		—	8.0	4.5	—	20~25	270	27	28,500	30,500	24	29,300	31,300	27	28,850	30,850	27	37,400	41,400
C-4		18	5.0	4.5	55	40	—	27	28,200	30,200	27	29,400	31,400	27	28,600	30,600	27	37,200	41,200
C-4P		18	8.0	4.5	55	40	270	27	28,300	30,300	27	29,400	31,400	27	28,600	30,600	27	37,250	41,250
C-5S		18	5.0	5.5	50	40	—	30	28,600	30,600	30	29,800	31,800	30	29,000	31,000	30	37,900	41,900
C-5PS		18	8.0	5.5	50	40	270	30	28,800	30,800	30	29,900	31,900	30	29,150	31,150	30	38,050	42,050
C-6-1		21	5.0	5.5	50	40	—	30	28,600	30,600	30	29,800	31,800	30	29,000	31,000	30	37,900	41,900
C-6-1P		21	8.0	5.5	50	40	270	30	28,800	30,800	30	29,900	31,900	30	29,150	31,150	30	38,050	42,050
C-7※注) 1 1	σbk-4.5	2.5	4.5	45	40	280	—	—	—	—	—	—	—	4.5	29,250	31,250	4.5	38,900	42,900
	σbk-4.5	2.5	4.5	45	20~25	280	4.5	28,300	30,300	4.5	30,100	32,100	4.5	29,450	31,450	—	—	—	—
C-7-1※注) 1 1	σbk-4.5	6.5	4.5	45	40	280	—	—	—	—	—	—	—	4.5	29,500	31,500	4.5	39,250	43,250
	σbk-4.5	6.5	4.5	45	20~25	280	4.5	28,600	30,600	4.5	30,300	32,300	4.5	29,700	31,700	—	—	—	—
C-7S※注) 1 1	σbk-4.5	2.5	5.5	45	40	300	—	—	—	—	—	—	—	4.5	29,250	31,250	4.5	38,900	42,900
	σbk-4.5	2.5	5.5	45	20~25	300	4.5	28,300	30,300	4.5	30,100	32,100	4.5	29,450	31,450	—	—	—	—
C-7S-1※注) 1 1	σbk-4.5	6.5	5.5	45	40	300	—	—	—	—	—	—	—	4.5	29,500	31,500	4.5	39,250	43,250
	σbk-4.5	6.5	5.5	45	20~25	300	4.5	28,600	30,600	4.5	30,300	32,300	4.5	29,700	31,700	—	—	—	—
C-8※注) 1 1	σbk-5.0	2.5	4.5	45	40	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	29,700	31,700	5.0	39,650	43,650
	σbk-5.0	2.5	4.5	45	20~25	—	5.0	28,900	30,900	5.0	30,500	32,500	5.0	29,900	31,900	—	—	—	—
C-9		—	15.0	4.5	50	40	370	—	28,900	30,900	—	30,500	32,500	—	29,700	31,700	—	39,100	43,100
C-9-1		—	15.0	4.0	50	40	370	—	28,900	30,900	—	30,500	32,500	—	29,750	31,750	—	39,150	43,150
C-9S		18	15.0~18.0	5.5	50	40	340	—	28,600	30,600	—	30,100	32,100	—	29,250	31,250	—	38,300	42,300
C-10		18	8.0	5.0	55	20~25	—	27	28,500	30,500	27	29,700	31,700	27	28,850	30,850	27	37,400	41,400
RC-1(農)		21	8.0	4.5	55	40	280	30	28,800	30,800	27	29,400	31,400	30	29,150	31,150	30	38,050	42,050
RC-1		21	12.0	4.5	55	40	280	27	28,500	30,500	27	29,700	31,700	27	28,900	30,900	27	37,600	41,600
RC-1S(b)(c)		21	12.0	5.5	45	40	300	30	29,000	31,000	33	30,500	32,500	33	29,700	31,700	33	39,000	43,000
RC-1S(a)		21	12.0	4.5	50	40	280	30	29,000	31,000	30	30,100	32,100	30	29,300	31,300	30	38,350	42,350
RC-a		21	8.0	5.0	55	20~25	280	27	28,500	30,500	27	29,700	31,700	27	28,850	30,850	27	37,400	41,400
RC-2		24	8.0	5.0	55	20~25	280	27	28,500	30,500	27	29,700	31,700	27	28,850	30,850	27	37,400	41,400
RC-2S(b)(c)		24	12.0	6.0	45	20~25	330	33	29,800	31,800	33	31,000	33,000	33	30,250	32,250	33	39,350	43,350
RC-2-1		24	12.0	4.5	55	40	280	27	28,500	30,500	27	29,700	31,700	27	28,900	30,900	27	37,600	41,600
RC-2-1S(b)(c)		24	12.0	5.5	45	40	300	30	29,000	31,000	33	30,500	32,500	33	29,700	31,700	33	39,000	43,000
RC-2-1S(a)		24	12.0	4.5	50	40	280	30	29,000	31,000	30	30,100	32,100	30	29,300	31,300	30	38,350	42,350
RC-3		30	8.0	5.0	55	20~25	280	30	29,000	31,000	30	30,200	32,200	30	29,450	31,450	30	38,200	42,200
RC-3S(b)(c)		30	12.0	6.0	45	20~25	330	33	29,800	31,800	33	31,000	33,000	33	30,250	32,250	33	39,350	43,350
RC-4		24	12.0	5.0	55	20~25	280	27	28,800	30,800	27	30,100	32,100	27	29,200	31,200	27	37,800	41,800
RC-4S(b)(c)		24	12.0	6.0	45	20~25	330	33	29,800	31,800	33	31,000	33,000	33	30,250	32,250	33	39,350	43,350
RC-5		30	12.0	5.0	55	20~25	280	30	29,300	31,300	30	30,500	32,500	30	29,600	31,600	30	38,500	42,500
RC-5S(b)(c)		30	12.0	6.0	45	20~25	330	33	29,800	31,800	33	31,000	33,000	33	30,250	32,250	33	39,350	43,350
RC-6S		30	12.0	5.5	50	40	300	30	29,000	31,000	30	30,100	32,100	30	29,300	31,300	30	38,350	42,350
RC-7S		30	12.0	5.5	50	40	300	30	29,000	31,000	30	30,100	32,100	30	29,300	31,300	30	38,350	42,350
RC-8S(k)		30	12.0	6.0	50	20~25	330	33	29,800	31,800	30	30,500	32,500	30	29,600	31,600	30	38,500	42,500

2-4-4 レディーミクストコンクリート（4）

R8

セメントN：普通ポルトランドセメント②

現着単価（円/m³）

記 号	ゾーン地区名	f'ck (N/mm ²)	SL (cm)	Air (%)	W/C (%)	Gmax (mm)	Cmin (kg/m ³)	函 館 地 区 ※注) 6			北 渡 島 地 区 ※注) 7			南渡島・松山地区 ※注) 8			奥 尻 地 区		
								呼び 強度	単 価		呼び 強度	単 価		呼び 強度	単 価		呼び 強度	単 価	
									当初	10月1日		当初	10月1日		当初	10月1日		当初	10月1日
RC-9S		24	12.0	4.5	55	40	280	27	28,500	30,500	27	29,700	31,700	27	28,900	30,900	27	37,600	41,600
RC-11		30	18.0	4.0	55	20~25	350	33	30,300	32,300	33	31,500	33,500	30	30,150	32,150	33	40,100	44,100
RC-11-1		40	18.0	4.0	55	20~25	350	40	31,700	33,700	40	32,900	34,900	40	32,250	34,250	40	42,650	46,650
RC-12		30	12.0	4.5	55	40	280	30	29,000	31,000	30	30,100	32,100	30	29,300	31,300	30	38,350	42,350
RC-12S(b)(c)		30	12.0	5.5	45	40	300	30	29,000	31,000	33	30,500	32,500	33	29,700	31,700	33	39,000	43,000
RC-12S(a)		30	12.0	4.5	50	40	280	30	29,000	31,000	30	30,100	32,100	30	29,300	31,300	30	38,350	42,350
PC-1		30	12.0	5.0	50	20~25	280	30	29,300	31,300	30	30,500	32,500	30	29,600	31,600	30	38,500	42,500
PC-1P		30	12.0	5.0	50	20~25	280	30	29,300	31,300	30	30,500	32,500	30	29,600	31,600	30	38,500	42,500
PC-1S(b)(c)		30	12.0	6.0	45	20~25	330	33	29,800	31,800	33	31,000	33,000	33	30,250	32,250	33	39,350	43,350
PC-1PS(b)(c)		30	12.0	6.0	45	20~25	330	33	29,800	31,800	33	31,000	33,000	33	30,250	32,250	33	39,350	43,350
PC-2		40	12.0	5.0	50	20~25	280	40	31,100	33,100	40	32,300	34,300	40	31,600	33,600	40	41,700	45,700
PC-2P		40	12.0	5.0	50	20~25	280	40	31,100	33,100	40	32,300	34,300	40	31,600	33,600	40	41,700	45,700
PC-2S(b)(c)		40	12.0	6.0	45	20~25	330	40	31,100	33,100	40	32,300	34,300	40	31,600	33,600	40	41,700	45,700
PC-2PS(b)(c)		40	12.0	6.0	45	20~25	330	40	31,100	33,100	40	32,300	34,300	40	31,600	33,600	40	41,700	45,700
T-1		18	8.0	4.5	60	40	—	24	27,700	29,700	24	28,800	30,800	24	28,050	30,050	24	36,450	40,450
		18	8.0	4.5	55	40	—	27	28,300	30,300	27	29,400	31,400	27	28,600	30,600	27	37,250	41,250
T-1P		18	8.0	4.5	60	40	270	27	28,300	30,300	27	29,400	31,400	27	28,600	30,600	27	37,250	41,250
		18	12.0	4.5	55	40	270	27	28,500	30,500	27	29,700	31,700	27	28,900	30,900	27	37,600	41,600
T-1-1P		18	15.0	4.5	60	40	270	27	28,700	30,700	24	29,400	31,400	24	28,650	30,650	24	37,100	41,100
TRC-1		21	12.0	4.5	55	40	280	27	28,500	30,500	27	29,700	31,700	27	28,900	30,900	27	37,600	41,600
TRC-1P		24	8.0	4.5	60	40	280	30	28,800	30,800	27	29,400	31,400	30	29,150	31,150	30	38,050	42,050
TRC-1-1P		24	15.0	4.5	60	40	280	27	28,700	30,700	24	29,400	31,400	24	28,650	30,650	27	37,750	41,750
モ ル タ ル		C : S = 1 : 1 (C = 1, 090 kg/m ³)						—	40,200	42,200	—	38,600	40,600	—	38,300	40,300	—	54,000	58,000
		C : S = 1 : 2 (C = 720 kg/m ³)						—	33,600	35,600	—	35,100	37,100	—	34,200	36,200	—	45,400	49,400
		C : S = 1 : 3 (C = 530 kg/m ³)						—	30,300	32,300	—	33,700	35,700	—	33,300	35,300	—	40,900	44,900

- 注) 1. 温水加熱を必要とする場合の加算額は3,000円/m³、奥尻地区は4,500円/m³加算のこと。
2. 温水加熱を必要とする適用期間は、以下の通りとする。
函館地区：11月1日～4月20日、北渡島地区、南渡島・松山地区：11月1日～4月30日
奥尻地区：11月11日～4月20日
3. 防寒養生費は、養生対象構造物中心点から最も直近の「アメダス地点」を選定し、アメダスデータにより適切に積算計上すること。
なお、アメダス地点までの距離計算は「世界測地系座標値」による。
4. 早強ポルトランドセメント（H）使用の場合の加算額は1,000円/m³、奥尻地区は1,500円/m³加算のこと。
5. 促進形混和剤を使用の場合の加算額は1,500円/m³（投入手間含む）。
6. 函館地区の旧恵山町、旧楳法華村、旧戸井町、旧南茅部町地区は3,000円/m³加算のこと。
7. 北渡島地区の長万部町地区は4,300円/m³加算のこと。
8. 南渡島・松山地区のせたな町、今金町地区は1,000円/m³、木古内町、知内町地区は2,000円/m³加算のこと。
9. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。
10. 夜間・早期割増（工場発時間20：00～翌日5：00迄）は以下の通りとする。
基本料金 120,000円/回（夜間・早期打設日数）
割増料金 5,000円/m³
11. 南渡島・松山地区の木古内町地区はGmax20～25mm単価を適用すること。その他の地区はGmax40mm単価を適用すること。
12. 空積割増は、1台の取引数量が4m³に満たない場合は5,000円/m³加算のこと。
計算例：1台の取引数量が2.5m³の場合、(4-2.5)×5,000=7,500円を別途計上

2-4-5 レディーミクストコンクリート（5） [耐寒剤使用]

R8

現着単価 (円/m³)

ゾーン地区名		函 館 地 区 ※注) 1 1			北 渡 島 地 区 ※注) 1 2			南渡島・桧山地区 ※注) 1 3			奥 尻 地 区			備 考
		単 価			単 価			単 価			単 価			
		当 初	10月1日		当 初	10月1日		当 初	10月1日		当 初	10月1日		
記 号														
C-4		37,200	39,200		38,400	40,400		37,600	39,600		46,800	50,800		
C-4 P		37,700	39,700		38,800	40,800		38,050	40,050		47,250	51,250		
C-5 S		37,200	39,200		38,400	40,400		37,600	39,600		46,800	50,800		
C-5 P S		37,700	39,700		38,800	40,800		38,050	40,050		47,250	51,250		
C-6-1		37,200	39,200		38,400	40,400		37,600	39,600		46,800	50,800		
C-6-1 P		37,700	39,700		38,800	40,800		38,050	40,050		47,250	51,250		
C-7 S ※注) 1 6		—	—		—	—		38,700	40,700		48,350	52,350		Gmax:40mm
		38,050	40,050		39,850	41,850		39,200	41,200		—	—		Gmax:20~25mm
C-7 S-1					—	—								Gmax:40mm
					40,600	42,600								Gmax:20~25mm
C-9		39,750	41,750		41,350	43,350		40,550	42,550		49,950	53,950		
C-9 S		38,600	40,600		40,100	42,100		39,250	41,250		48,300	52,300		
R C-6 S		38,300	40,300		39,400	41,400		38,600	40,600		47,800	51,800		
R C-7 S		38,300	40,300		39,400	41,400		38,600	40,600		47,800	51,800		
R C-8 S		40,100	42,100		40,100	42,100		39,200	41,200		48,250	52,250		

- 注) 1. 耐寒剤は無塩化無アルカリタイプとする。
2. セメントは普通ポルトランドセメントを使用する。
3. 水セメント比の最大値は、50%とする。
4. 空気量については、4~7%を標準とする。
5. 耐寒剤の添加量は、セメント 100kg 当たり 4L として良い。
6. 温水加熱を必要とする場合の加算額は3,000円/m³、奥尻地区は4,500円/m³加算のこと。
7. 温水加熱を必要とする適用期間は、以下の通りとする。
函館地区 : 11月1日 ~ 4月20日、北渡島地区、南渡島・桧山地区 : 11月1日 ~ 4月30日
奥尻地区 : 11月11日 ~ 4月20日
8. 防寒養生費は、養生対象構造物中心点から最も直近の「アメダス地点」を選定し、アメダスデータにより適切に積算計上すること。
なお、アメダス地点までの距離計算は「世界測地系座標値」による。
9. 使用にあたっては、現場条件・給熱養生との比較等を考慮すること。
10. 耐寒剤の投入手間含む。
11. 函館地区の旧恵山町、旧榎法華村、旧戸井町、旧南茅部町地区は3,000円/m³加算のこと。
12. 北渡島地区の長万部町地区は4,300円/m³加算のこと。
13. 南渡島・桧山地区のせたな町、今金町地区は1,000円/m³、木古内町、知内町地区は2,000円/m³加算のこと。
14. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。
15. 夜間・早期割増（工場発時間20:00~翌日5:00迄）は以下の通りとする。
基本料金 120,000円/回(夜間・早期打設日数)
割増料金 5,000円/m³
16. 南渡島・桧山地区の木古内町地区はGmax20~25mm単価を適用すること。その他の地区はGmax40mm単価を適用すること。
17. 空積割増は、1台の取引数量が4m³に満たない場合は5,000円/m³加算のこと。
計算例: 1台の取引数量が2.5m³の場合、(4-2.5)×5,000=7,500円を別途計上

2-4-6 レディーミクストコンクリート（6） [膨張材使用]

R8

セメントBB : 高炉セメントB種

現着単価 (円/m³)

記 号	ゾーン地区名			函 館 地 区 ※注) 4			北 渡 島 地 区 ※注) 5			南渡島・桧山地区 ※注) 6			奥 尻 地 区			備 考
	単 価			単 価			単 価			単 価						
	当 初	10月1日		当 初	10月1日		当 初	10月1日		当 初	10月1日					
RC-1 (農)	33,600	36,800		34,700	37,900		33,950	37,150		44,650	49,850		従来型30kg/m3			
RC-1	33,800	37,000		34,500	37,700		33,700	36,900		44,200	49,400		従来型30kg/m3			
RC-2-1	33,800	37,000		34,500	37,700		33,700	36,900		44,200	49,400		従来型30kg/m3			
RC-2-1S (c)	33,800	37,000		35,300	38,500		34,500	37,700		45,600	50,800		従来型30kg/m3			
RC-4	33,600	36,800		34,900	38,100		34,000	37,200		44,400	49,600		従来型30kg/m3			
RC-4S (b) (c)	34,600	37,800		35,800	39,000		35,050	38,250		45,950	51,150		従来型30kg/m3			
RC-5	34,100	37,300		35,300	38,500		34,400	37,600		45,100	50,300		従来型30kg/m3			
RC-5S (c)	34,600	37,800		35,800	39,000		35,050	38,250		45,950	51,150		従来型30kg/m3			
RC-1 (農)	33,300	35,900		34,400	37,000		33,650	36,250		43,750	48,350		低添加型20kg/m3			
RC-1	33,500	36,100		34,200	36,800		33,400	36,000		43,300	47,900		低添加型20kg/m3			
RC-2-1	33,500	36,100		34,200	36,800		33,400	36,000		43,300	47,900		低添加型20kg/m3			
RC-2-1S (c)	33,500	36,100		35,000	37,600		34,200	36,800		44,700	49,300		低添加型20kg/m3			
RC-4	33,300	35,900		34,600	37,200		33,700	36,300		43,500	48,100		低添加型20kg/m3			
RC-4S (b) (c)	34,300	36,900		35,500	38,100		34,750	37,350		45,050	49,650		低添加型20kg/m3			
RC-5	33,800	36,400		35,000	37,600		34,100	36,700		44,200	48,800		低添加型20kg/m3			
RC-5S (c)	34,300	36,900		35,500	38,100		34,750	37,350		45,050	49,650		低添加型20kg/m3			

注) 1. 温水加熱を必要とする場合の加算額は3,000円/m³、奥尻地区は4,500円/m³加算のこと。

2. 温水加熱を必要とする適用期間は、以下の通りとする。

函館地区 : 11月1日 ~ 4月20日、北渡島地区、南渡島・桧山地区 : 11月1日 ~ 4月30日

奥尻地区 : 11月11日 ~ 4月20日

3. 防寒養生費は、養生対象構造物中心点から最も直近の「アメダス地点」を選定し、アメダスデータにより適切に積算計上すること。

なお、アメダス地点までの距離計算は「世界測地系座標値」による。

4. 函館地区の旧恵山町、旧榎法華村、旧戸井町、旧南茅部町地区は3,000円/m³加算のこと。

5. 北渡島地区の長万部町地区は4,300円/m³加算のこと。

6. 南渡島・桧山地区のせたな町、今金町地区は1,000円/m³、木古内町、知内町地区は2,000円/m³加算のこと。

7. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

8. 夜間・早朝割増（工場発時間20:00～翌日5:00迄）は以下の通りとする。

基本料金 120,000円/回(夜間・早朝打設日数)

割増料金 5,000円/m³

9. 空積割増は、1台の取引数量が4m³に満たない場合は5,000円/m³加算のこと。

計算例：1台の取引数量が2.5m³の場合、(4-2.5)×5,000=7,500円を別途計上

2-4-7 レディーミクストコンクリート（7） [膨張材使用]

R8

セメントN : 普通ポルトランドセメント

現着単価 (円/m³)

記 号	ゾーン地区名			函 館 地 区 ※注) 5			北 渡 島 地 区 ※注) 6			南渡島・桧山地区 ※注) 7			奥 尻 地 区			備 考
	単 価			単 価			単 価			単 価						
	当 初	10月1日		当 初	10月1日		当 初	10月1日		当 初	10月1日					
RC-1 (農)	33,600	36,800		34,700	37,900		33,950	37,150		44,650	49,850		従来型30kg/m3			
RC-1	33,800	37,000		34,500	37,700		33,700	36,900		44,200	49,400		従来型30kg/m3			
RC-2-1	33,800	37,000		34,500	37,700		33,700	36,900		44,200	49,400		従来型30kg/m3			
RC-2-1S (c)	33,800	37,000		35,300	38,500		34,500	37,700		45,600	50,800		従来型30kg/m3			
RC-4	33,600	36,800		34,900	38,100		34,000	37,200		44,400	49,600		従来型30kg/m3			
RC-4S (b) (c)	34,600	37,800		35,800	39,000		35,050	38,250		45,950	51,150		従来型30kg/m3			
RC-5	34,100	37,300		35,300	38,500		34,400	37,600		45,100	50,300		従来型30kg/m3			
RC-5S (c)	34,600	37,800		35,800	39,000		35,050	38,250		45,950	51,150		従来型30kg/m3			
RC-1 (農)	33,300	35,900		34,400	37,000		33,650	36,250		43,750	48,350		低添加型20kg/m3			
RC-1	33,500	36,100		34,200	36,800		33,400	36,000		43,300	47,900		低添加型20kg/m3			
RC-2-1	33,500	36,100		34,200	36,800		33,400	36,000		43,300	47,900		低添加型20kg/m3			
RC-2-1S (c)	33,500	36,100		35,000	37,600		34,200	36,800		44,700	49,300		低添加型20kg/m3			
RC-4	33,300	35,900		34,600	37,200		33,700	36,300		43,500	48,100		低添加型20kg/m3			
RC-4S (b) (c)	34,300	36,900		35,500	38,100		34,750	37,350		45,050	49,650		低添加型20kg/m3			
RC-5	33,800	36,400		35,000	37,600		34,100	36,700		44,200	48,800		低添加型20kg/m3			
RC-5S (c)	34,300	36,900		35,500	38,100		34,750	37,350		45,050	49,650		低添加型20kg/m3			

- 注) 1. 温水加熱を必要とする場合の加算額は3,000円/m³、奥尻地区は4,500円/m³加算のこと。
2. 温水加熱を必要とする適用期間は、以下の通りとする。
函館地区 : 11月1日 ~ 4月20日、北渡島地区、南渡島・桧山地区 : 11月1日 ~ 4月30日
奥尻地区 : 11月11日 ~ 4月20日
3. 防寒養生費は、養生対象構造物中心点から最も直近の「アメダス地点」を選定し、アメダスデータにより適切に積算計上すること。
なお、アメダス地点までの距離計算は「世界測地系座標値」による。
4. 早強ポルトランドセメント（H）使用の場合の加算額は1,000円/m³、奥尻地区は1,500円/m³加算のこと。
5. 函館地区の旧恵山町、旧榎法華村、旧戸井町、旧南茅部町地区は3,000円/m³加算のこと。
6. 北渡島地区の長万部町地区は4,300円/m³加算のこと。
7. 南渡島・桧山地区のせたな町、今金町地区は1,000円/m³、木古内町、知内町地区は2,000円/m³加算のこと。
8. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。
9. 夜間・早朝割増（工場発時間20:00～翌日5:00迄）は以下の通りとする。
基本料金 120,000円/回(夜間・早朝打設日数)
割増料金 5,000円/m³
10. 空積割増は、1台の取引数量が4m³に満たない場合は5,000円/m³加算のこと。
計算例：1台の取引数量が2.5m³の場合、(4-2.5)×5,000=7,500円を別途計上

2-5-1 レディーミクストコンクリート（１）（建築用）

R8

セメントN：普通ポルトランドセメント

現着単価（円/ｍ³）

F28 (N/mm ²)	SL (cm)	Gmax (mm)	函館地区 ※注)6			北渡島地区 ※注)7			南渡島・桧山地区 ※注)8			奥尻地区			備考
			当初	10月1日		当初	10月1日		当初	10月1日		当初	10月1日		
18	15.0	20 (25)	27,000	29,000		28,400	30,400		27,400	29,400		35,550	39,550		
	18.0		27,300	29,300		28,600	30,600		27,600	29,600		35,800	39,800		
21	15.0		27,700	29,700		29,100	31,100		28,050	30,050		36,350	40,350		
	18.0		28,000	30,000		29,300	31,300		28,300	30,300		36,700	40,700		
24	15.0		28,500	30,500		29,700	31,700		28,800	30,800		37,300	41,300		
	18.0		28,700	30,700		29,800	31,800		28,950	30,950		37,500	41,500		
27	15.0		29,000	31,000		30,200	32,200		29,300	31,300		38,000	42,000		
	18.0		29,200	31,200		30,400	32,400		29,450	31,450		38,250	42,250		
30	15.0		29,500	31,500		30,700	32,700		29,850	31,850		38,850	42,850		
	18.0		29,700	31,700		30,900	32,900		30,150	32,150		39,150	43,150		

- 注) 1. 温水加熱を必要とする場合の加算額は3,000円/ｍ³、奥尻地区は4,500円/ｍ³加算のこと。
 2. 温水加熱を必要とする適用期間は、以下の通りとする。
 函館地区：11月1日～4月20日、北渡島地区、南渡島・桧山地区：11月1日～4月30日
 奥尻地区：11月11日～4月20日
 3. 防寒養生費は、養生対象構造物中心点から最も直近の「アメダス地点」を選定し、アメダスデータにより適切に積算計上すること。
 なお、アメダス地点までの距離計算は「世界測地系座標値」による。
 4. 早強ポルトランドセメント（H）使用の場合の加算額は1,000円/ｍ³、奥尻地区は1,500円/ｍ³加算のこと。
 5. 促進形混和剤を使用の場合の加算額は1,500円/ｍ³（投入手間含む）。
 6. 函館地区の旧恵山町、旧榎法華村、旧戸井町、旧南茅部町地区は3,000円/ｍ³加算のこと。
 7. 北渡島地区の長万部町地区は4,300円/ｍ³加算のこと。
 8. 南渡島・桧山地区のせたな町、今金町地区は1,000円/ｍ³、木古内町、知内町地区は2,000円/ｍ³加算のこと。
 9. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。
 10. 夜間・早朝割増（工場発時間20:00～翌日5:00迄）は以下の通りとする。
 基本料金 120,000円/回（夜間・早朝打設日数）
 割増料金 5,000円/ｍ³
 11. 空積割増は、1台の取引数量が4ｍ³に満たない場合は5,000円/ｍ³加算のこと。
 計算例：1台の取引数量が2.5ｍ³の場合、(4-2.5)×5,000=7,500円を別途計上