

発注工事に関し、寄せられた質問と回答

工事名 釧路港西港区築堤建設工事

質問日	質問内容	回答内容
平成31年3月12日	<p>質問</p> <p>安定処理工の安定処理を行う場所は、図示の仮置土砂の場所で行うのでしょうか？</p> <p>また、仮置土砂の場所内にピット等を設けて安定処理を行うのでしょうか？</p> <p>合わせてご教授願います。</p>	<p>当初設計において、特記仕様書 第2章 工事仕様 第2条 安定処理工（1）安定処理3）に記載のとおり、安定処理は図示の仮置土砂上でバックホウによる混合を想定しております。</p> <p>そのため、ピット等を設けての安定処理は想定しておりません。</p>
平成31年3月13日	<p>質問</p> <p>同種工事の施工実績でより同種性の高い実績は「港湾または漁港における陸上盛土工事の施工実績」とありますが、港湾工事で築堤・土工（土砂積込み、運搬、整地）は陸上盛土工事にあたるのでしょうか？ご教授願います。</p>	<p>個別事項につきましては、事前に評価点をお知らせする事になりますので、入札説明書に対する質問の回答としてお知らせすべき趣旨の内容ではありません。</p> <p>工事実績については、入札説明書に記載されているとおりの内容で判断することとなっておりますので、入札説明書の記載に基づき貴社にてご判断願います。</p> <p>なお、陸上盛土工事として想定していますのは、道路工事等で行われている様な普通の盛土工事をイメージして頂ければよろしいです。</p>