

発注工事に関し、寄せられた質問と回答

工事名 一般国道38号 釧路市 釧路大橋耐震補強工事

質問日	質問内容	回答内容
平成31年4月2日	<p>質問事項</p> <p>1. 見積参考資料P13 最上段の鋼矢板打込124枚は、参考事項欄では引抜となっています。打込と読み替えてよろしいでしょうか。</p> <p>2. 見積参考資料P18 発動発電機運転において、1日当りの燃料は、79リットルでよろしいでしょうか。また、損料と賃料のどちらを採用されておりますか。損料の場合は、3交替補正を考慮していると考えてよろしいでしょうか。</p> <p>3. 見積参考資料P22 鉄筋探査は、「橋梁架設工事の積算」日当り施工量12.5m²/日の歩掛を適用していると考えてよろしいでしょうか。</p> <p>4. 見積参考資料P26 管理区分一覧表で前処理は、管理区分2と5の両方に丸印が付いています。前処理の内、原板プラストが管理区分5、労務費等が管理区分2と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>1. 打込が正解です。見積もり参考資料を修正しましたので、入札説明書等ダウンロードシステムをご参照下さい。</p> <p>2. 1日当りの燃料については貴社で判断願います。また、発動発電機は損料で算出しておりますが、損料と燃料費のみ計上しており、3交替補正は考慮しておりません。</p> <p>3. 測定深度を記載しておりますので貴社で判断願います。</p> <p>4. よろしいです。</p>