

発注工事に関し、寄せられた質問と回答

工事名 別海西部地区 泉川6号配水管末端施設風連工区外一連工事

質問日	質問内容	回答内容
平成31年3月27日	<p>質問 見積もり参考資料について 見積参考資料P10樹について</p> <p>1 プレキャスト集水樹で規格には基礎碎石有りになってますが、名称では基礎碎石の有無=無しとなっております。どちらが正しいでしょうか。</p> <p>2 蓋版の規格が分かりません。</p> <p>以上、ご教示願います。</p>	<p>1 参考資料（見積参考資料P10）を訂正いたしますので、入札説明書等ダウンロードシステムでのご確認をお願いいたします。</p> <p>2 蓋版の規格は、1型B下部樹用蓋（C o製、t=50mm、鉄巻き蓋、2枚組）です。 数量総括表（土木工事P6）、参考資料（見積参考資料P10）を訂正いたしますので、入札説明書等ダウンロードシステムでのご確認をお願いいたします。</p>
平成31年4月1日	<p>質問 見積用参考資料について 見積用参考資料71～72ページのB区域施設機械設備工事及び電気通信設備工事の規格欄に「一般管理費を含む」と記載されていますが見積参考資料その他工事費（施設機械設備工事）のB区域及びその他工事費（電気通信設備工事）のB区域には一般管理費の項目がありません。 提出する工事費内訳書ではB区域のその他工事費の集計額は一般管理費を含まない金額で問題ないでしょうか。</p>	<p>・システム上、一般管理費等は区域毎に計上されません。よって、A区域に計上されている一般管理費等にB区域分も含めた形で計上願います。</p> <p>・数量総括表（土木工事P26、施設機械設備工事P3、電気通信設備工事P4）、参考資料（見積参考資料：土木工事P46、施設機械設備工事P4、電気通信設備工事P7）を訂正いたしますので、入札説明書等ダウンロードシステムでのご確認をお願いいたします。</p>