

発注工事に関し、寄せられた質問と回答

工事名 別海北部地区 別配16号用水路末端施設工事

質問日	質問内容	回答内容
平成31年3月28日	<p>積算参考資料の記載内容について</p> <p>流入口調整槽工（本体工）について ・格納庫の資材規格（格納庫 積雪型換気口付 5.1×2.9×2.0H 小窓・引戸付き）と設置規格（格納庫設置 4.4×2.5×2.0H～5.1×2.9×2.0H）が異なっております。どちらが正しいでしょうか。</p> <p>場内配管工（給水管工）について ・硬質ポリ塩化ビニル管継手材（不断水割T字管 φ75×φ75 VWP用）、（不断水閉止弁 φ75 VWP用）は特別調査単価にて公表となっておりますが臨時調査策定単価には記載されておられません。今後公表となるのでしょうか。</p>	<p>・格納庫の資材規格は、積雪型換気口付 5.1×2.9×2.0H 小窓・引戸付きです。設置規格は、4.4×2.5×2.0H～5.1×2.9×2.0Hまでの寸法における1基当たりの設置歩掛りであるため、どちらも間違いではございません。</p> <p>・硬質ポリ塩化ビニル管継手材（不断水割T字管 φ75×φ75 VWP用）、（不断水閉止弁 φ75 VWP用）について、公表の可否を確認したところ、非公表となっていました。</p> <p>同資材の参考単価を参考資料（見積参考資料、特別調査・見積り活用を行った単価項目についてP-4/7）に記載いたしますので、入札説明書等ダウンロードシステムでのご確認をお願いいたします。</p>