

発注工事に関し、寄せられた質問と回答

工事名 一般国道38号 釧路市 釧路大橋耐震補強外一連工事

質問日	質問内容	回答内容
平成31年3月19日	<p>浸透固化材について</p> <p>特記仕様書では、「浸透固化材（恒久グラウト材）が”高強度型”となっておりますが、提出を求められている「施工歩掛見積書-浸透固化注入21~27」の材料費が”エコシリカ：標準型”となっております。</p> <p>どちらのタイプの固化材でしょうか。</p> <p>ご教示願います。</p>	<p>「恒久グラウト材：標準型（シリカ濃度7%）」が正解です。</p> <p>Tokki001 総則-総則-16を修正しましたので、入札説明書等ダウンロードシステムをご参照下さい。</p>
平成31年4月4日	<p>質問</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本件における使用機械の賃料は、すべて長期割引後の単価を適用すると考えてよろしいでしょうか。 2. 見積単価表第1-1号のトラック(クレーン装置付)損料について、損料は平成30年度版建設機械等損料表(北海道補正版、平成30年度版)の(15)欄に記載されている損料を計上されていると考えてよろしいでしょうか。 3. 地盤改良工の固結工で使用する削孔消耗材料費について、ケーシング、ウォーターパイプ、ジャンケット、二重管ホース、シールツーカーセット、シールセットの単価は、WEB建設物価及び積算資料に掲載されている単価の二誌平均単価を計上されているのでしょうか。 4. 見積参考資料P11の耐候性大型土のうについて、耐候性大型土のうは短期(1年)対応と長期(3年)対応のどちらを想定されているのでしょうか。 5. 見積参考資料P17の伸縮装置取替について、ラフレックレンの賃料に夜間割増は考慮されているのでしょうか。また考慮されている場合は割増率をご教示願います。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. よろしいです。 2. よろしいです。 3. 二誌平均単価を計上しています。 4. 局単価により積算しています。 5. 夜間割増を考慮しています。割増率については土木工事標準積算基準書（電気通信編）VIII-4-92の計算式により算出しています。