

発注工事に関し、寄せられた質問と回答

工事名 北海道横断自動車道 釧路市 美濃舗装工事

質問日	質問内容	回答内容
令和4年6月21日	見積参考資料について P6「ガードケーブル 中間支柱～Gc-A-7E」は標準型で宜しいですか。	よろしいです。
令和4年6月23日	見積参考資料について P8 ワイヤロープ式基礎のコンクリートにて、打設工法＝”人力打設” となっておりますが、“バックホウ（クレーン機能付）打設” ではないでしょうか。 ご教示願います。	ワイヤロープ式基礎コンクリートの打設工法は「バックホウ（クレーン機能付）打設」です。見積参考資料を差替えますので、入札説明書等ダウンロードシステムを確認願います。