様式3の20

種別	観測所記号
I	4 0 1 0 9 1 2 8 1 1 0 6 0 3 0

水　質　年　表

（採　　水）

水系名	釧路川	河川名	新釧路川	観測所名	愛国浄水場取水口	読み	あいこくじょうすいじょうしゅすいぐち		令和08年(2026年)

番号	項目	単位	1月14日	2月18日	3月3日	4月15日	5月12日	6月18日	7月2日	8月5日	9月10日			
A1	採水時刻	時分	10:16	10:36	10:20	10:32	10:15	10:40	10:30	10:46	10:40			
A2	採水位置（区分）	−	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸			
−	採水位置（距離）	m	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00			
A3	天候	−	晴	雪	晴	晴	快晴	曇	曇	晴	晴			
−	前日の天候	−	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇			
A4	水位	m	1.32	1.00	1.36	1.42	1.37	1.06	1.04	1.03	1.04			
A5	流量（河川）	m^3/S	36.96	34.04	52.24	51.00	52.14	38.06	37.69	33.06	35.16			
A6	全水深	m	1.94	1.55	1.82	1.90	1.89	1.58	1.55	1.53	1.56			
A7	採水水深	m	0.39	0.31	0.36	0.38	0.38	0.32	0.31	0.31	0.31			
A8	気温	℃	-4.0	0.4	4.5	16.9	19.5	20.0	21.0	24.0	21.9			
A9	水温	℃	0.5	1.5	3.3	9.7	13.5	17.5	17.5	22.0	17.1			
−	天然水の色	−	緑褐色	緑褐色	緑褐色	緑褐色	緑褐色	緑褐色	緑褐色	緑褐色	緑褐色			
A10	外観（試料水）	−	淡白褐色	淡白褐色	淡白褐色	淡白褐色	無色透明	無色透明	淡黄白色	無色透明	無色透明			
A14	臭気（冷時）	−	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
A15	透視度（河川）	cm	90.0	>100.0	>100.0	64.0	54.0	63.0	45.0	65.0	60.0			
B1	pH（at25℃）	−	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5			
B2	BOD	mg/L	0.5	<0.5	1.0	0.9	1.2	0.9	2.4	0.9	0.9			
B3	CODMn	mg/L	2.8	−	−	−	5.1	−	−	4.9	−			
B4	SS	mg/L	7	7	11	16	18	20	25	22	14			
B5	DO	mg/L	14	13	12	11	10	8.9	9.1	8.5	9.3			
B6	DO飽和率（飽和度）	%	99	96	91	98	98	93	95	97	97			
B9	総窒素（T-N）	mg/L	0.66	−	−	−	0.67	−	−	0.66	−			
B10	総リン（T-P）	mg/L	0.037	−	−	−	0.063	−	−	0.071	−			
B13	大腸菌数	CFU/100mL	12	43	25	6	32	74	160	75	95			
K1	亜鉛	mg/L	0.003	−	−	−	0.006	−	−	0.003	−			
K2	LAS	mg/L	<0.0006	−	−	−	−	−	−	−	−			
K3	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	−	−	−	−	−	−	−	−			
C1	カドミウム	mg/L	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−			
C2	（全）シアン	mg/L	<0.1	−	−	−	−	−	−	−	−			
C3	鉛	mg/L	<0.005	−	−	−	−	−	−	−	−			

様式3の20

種別	観測所記号
I	4 0 1 0 9 1 2 8 1 1 0 6 0 3 0

水　質　年　表

（採　　水）

水系名	釧路川	河川名	新釧路川	観測所名	愛国浄水場取水口	読み	あいこくじょうすいじょうしゅすいぐち	令和08年(2026年)

番号	項目	単位	1月14日	2月18日	3月3日	4月15日	5月12日	6月18日	7月2日	8月5日	9月10日			
C4	六価クロム	mg/L	<0.01	−	−	−	−	−	−	−	−			
C5	ヒ素	mg/L	<0.005	−	−	−	−	−	−	−	−			
C6	総水銀	mg/L	<0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−			
C9	ジクロロメタン	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−			
C10	四塩化炭素	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	−			
C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	<0.0004	−			
C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	−			
C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	<0.004	−			
C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−			
C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	<0.0006	−			
C16	トリクロロエチレン	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−			
C17	テトラクロロエチレン	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	<0.0005	−			
C18	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	−			
C22	ベンゼン	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−			
C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.53	−	−	−	0.42	−	−	0.41	−			
C25	ふっ素	mg/L	0.1	−	−	−	−	−	−	0.2	−			
C26	ほう素	mg/L	0.10	−	−	−	−	−	−	0.12	−			
C77	1,4-ジオキサン	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	<0.005	−			
D5	溶解性鉄	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	0.2	−			
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.005	−	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−			
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.53	−	−	−	0.42	−	−	0.41	−			
E19	有機態炭素（TOC）	mg/L	1.5	1.2	1.0	2.1	2.9	2.3	2.7	2.4	3.1			
F1	クロロホルム	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	<0.006	−			
F2	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	<0.004	−			
F3	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	<0.006	−			
F4	p-ジクロロベンゼン	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	<0.03	−			
F17	トルエン	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	<0.06	−			
F18	キシレン	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	<0.04	−			
F25	塩化ビニルモノマー	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	−			

様式3の20

種別	観測所記号
1	4 0 1 0 9 1 2 8 1 1 0 6 0 3 0

水　質　年　表

（採　　水）

水系名	釧路川	河川名	新釧路川	観測所名	愛国浄水場取水口	読み	あいこくじょうすいじょうしゅすいぐち	令和08年(2026年)

番号	項目	単位	1月14日	2月18日	3月3日	4月15日	5月12日	6月18日	7月2日	8月5日	9月10日			
F28	エピクロロヒドリン	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	<0.00004	−			
F34	PFOS及びPFOA	ng/L	−	−	−	−	−	−	−	<0.3	−			
G2	濁度	度	6	3	4	6	9	8	10	8	7			
G17	2-メチルイソボルネオール	ng/L	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	2			
G18	ジオスミン	ng/L	5	2	4	2	4	<1	2	6	9			
X28	総トリハロメタン生成能	mg/L	0.053	0.050	0.10	0.081	0.095	0.10	0.071	0.093	0.087			
X62	糞便性大腸菌群数（M-FC）	個/100mL	−	−	−	−	1.5E+01	6.6E+01	9.9E+01	6.8E+01	6.8E+01			
−	放線菌	個/mL	4	2	17	4	3	8	1	1	2			