被災情報伝達様式

様式2

宛先	メインルート		バックアップルート		送信元	
●●省	所属名:		国土交通省	所属名:		所属名:
	Eメール:			Eメール:		氏名:
	TEL:			TEL:		Eメール:
	FAX:			FAX:		TEL:
						FAX:

・震度5強以上の地震が観測された地域では、被害の有無にかかわらず、被災情報を伝達してください。
・その他の災害(震度5弱以下の地震が観測された場合を含む)により、施設に被害が生じた場合は、被災情報を伝達してください。
・電子メールでの伝達時は、ファイル名称は「施設識別コード　施設名称　第●報」、メールタイトルは「施設識別コード　施設名称　第●報　(災害名)」と設定してください。
・施設管理者は自身の安全を確保しながら、各点検の段階毎に点検を実施してください。各段階で立入不可の判断を行った場合は、以降の点検は不要です。
・津波警報が発令されている場合、余震が続いている場合等は、無理して点検しないでください。夜間発災の場合は特に安全に留意して点検してください。

災害名																								
施設名		優先対応施設	◉ 該当 ○ 否	震度観測点		震度		官署別	◉ 管理官署 ○ 入居官署															
所在地		施設識別コード		報告日時	西暦		年		月		日		時		分	第		報						

0. 建物調査可否

点検項目	点検中	被災情報		特記事項
① 火災又は火災の恐れ	◉	○ 無し	○ 有り (□【あ】火災 □【い】煙 □【う】ガス臭)	
② 浸水	◉	○ 無し	○ 有り (□【え】建物浸水 □【お】周辺道路浸水)	
③ その他	◉	○ 無し	○ 有り (□【か】著しい液状化 □【き】その他)	
建物調査可否の状況	◉	○ 可	○【a】不可	

1. へ

1. 外観を一見して危険と判断できる被害

点検項目	点検中	被災情報		特記事項
① 建物全体又は一部	◉	○ 被害無し	○ 有り (□【く】基礎の著しい破壊・上部構造との著しいずれ □【け】著しい傾斜 □【こ】崩壊・落階)	
② その他	◉	○ 被害無し	○ 有り (□【さ】隣地建物の倒壊による危険 □【し】周辺地盤の崩壊による危険)	
建物全体及び周辺の被災状況	◉	○ 被害無し	○【b】建物退去(上記に1以上該当する場合)	

2. へ

2. 建物外部の被害

点検項目	点検中	被災情報		特記事項
① 建物外部の構造躯体	◉	○ 被害無し	○ 有り (□【す】コンクリートの部分的ひび割れ、剥離 □【せ】コンクリートの顕著なひび割れ、鉄筋露出 □【そ】鉄骨柱梁・筋交い、又はその接合部の部分的変形・亀裂 □【た】鉄骨柱梁・筋交い、又はその接合部の顕著な変形・破断)	
② 落下危険物	◉	○ 被害無し	○ 有り (□【ち】窓枠・ガラスのゆがみ、ひび割れ □【つ】窓枠・ガラスの落下の恐れ □【て】外装材の部分的なひび割れ、剥離 □【と】外装材の顕著なひび割れ、剥離 □【な】看板・機器類の傾斜 □【に】看板・機器類の落下の恐れ)	
③ その他	◉	○ 被害無し	○【ぬ】有り	
建物外部の被災状況	◉	○ 被害無し	○【c】要注意・専門家に調査依頼 / ○【d】建物退去	

3. へ

3. 建物内部・ライフラインの被害 (※:災害対策本部や災害応急対策業務を行うエリア、通常業務のうち優先度の高いものを行うエリア)

点検項目	点検中	被災情報		特記事項
① 建物内部の構造躯体	◉	○ 被害無し	○ 有り (□【ね】コンクリートの部分的ひび割れ、剥離 □【の】コンクリートの顕著なひび割れ、鉄筋露出 □【は】鉄骨柱梁・筋交い、又はその接合部の部分的変形・亀裂 □【ひ】鉄骨柱梁・筋交い、又はその接合部の顕著な変形・破断)	
建物内部の被災状況	◉	○ 被害無し	○【e】要注意・専門家に調査依頼 / ○【f】建物退去	

点検項目	点検中	被災情報		特記事項
② 執務空間(※)のその他被害	◉	○ 被害無し	○ 有り (□【ふ】天井落下 □【へ】漏水 □【ほ】その他)	
③ 執務空間(※)の電力	◉	○ 被害無し	○ 停電 (□【ま】停電(非常用発電設備稼働中) □【み】停電(非常用発電設備停止又は無し))	
④ サーバ室等の空調	◉	○ 被害無し	○【む】停止	
⑤ トイレ等の給水	◉	○ 被害無し	○【め】断水	
建物の継続使用の状況	◉	○【g】使用	○【h】当該エリアの立入禁止 / ○【j】使用不能	

4. その他

項目	点検中	被災情報等		特記事項
その他建物の被害	◉	○ 被害無し	○【j】有り	
人的被害	◉	○ 被害無し	○【k】有り	
営繕部による現地調査の要否	◉	○ 不要	○【l】必要	

※様式1転記用　被災情報集計欄

官署	震度	日付	時刻	第○報	0.建物調査可否								1.一見して危険と判断できる被害						2.建物外部の被害											3.建物内部・ライフラインの被害											4. その他		
					①			②		③		調査	①			②		状況	①				②				③	状況	①				状況	②			③		④	⑤	継続	他	人的	現調
					あ	い	う	え	お	か	き		く	け	こ	さ	し		す	せ	そ	た	ち	つ	て	と	な	に	ぬ	ね	の	は	ひ		ふ	へ	ほ	ま	み	む	め				
管理				0																																									

※携帯メール送付用(下記の記号を記載してください)