

質問回答書No. 1

質 疑	回 答
1 入札時積算数量書右上 NO.11、上から4行目の「外壁アルミ樹脂複合板」の摘要下段に「システム下地(メーカー仕様)アンカー共」とありますが、メーカー仕様の下地材の材質を御教示願います。	1 下地材については、A-03 図の建築改修工事特記仕様書(その2)4-5 外壁改修工事その他外部改修の「アルミ樹脂複合板」に示された性能(耐震性能、風圧力など)が満たされ、メーカーとして保証されていれば、材質の指定はありません。
以下余白	