

質疑回答書No. 1

質 疑	回 答
1 屋根アスファルト目地撤去の記載がありますが、撤去するにあたり両サイドにカッターが要らなくても撤去できる施工と判断して単価を記載してよろしいでしょうか。	1 よろしいです。
2 笠木撤去にあたり、躯体との取り合いシーリング撤去作業が発生しますが、シーリング撤去は番号A 9に含まれているとの考えでよろしいでしょうか。また、他の撤去物でシーリング撤去作業があるものは、番号A 9に含まれると判断してよろしいでしょうか。	2 設計図書に記載されているシーリング撤去作業は番号A 9に含まれています。記載以外のシーリング撤去作業はないものとしてお考え願います。
3 壁掛け百葉箱がある場所が確認できません。また、形状の姿図も確認できません。ご教示願います。	3 壁掛け百葉箱は図 Am-08 に記載しているとおり、材質は木製です。正誤表のとおり図面 Am-08 を訂正します。
以下余白	