

平成27年11月2日

お 知 ら せ

件 名	北海道開発局発注の東浦漁港工事（屋根施設）における旭化成建材（株）施工の杭工事データ流用について
-----	--

お知らせ内容

この度、北海道開発局発注の東浦漁港工事（屋根施設：水産庁所管事業）において、旭化成建材（株）が施工した杭工事を点検したところ、データの流用が認められたので、お知らせします。

詳細は別添のとおりです。

問	所 属	役 職 名	氏 名	電 話 番 号
合	北海道開発局 農業水産部 水産課	水産企画官	伊藤 千尋	011-709-2311 内線5594
せ	北海道開発局 事業振興部 技術管理課	技術管理企画官	遠藤 達哉	011-709-2311 内線5483
先				

平成27年11月2日
北海道開発局

北海道開発局発注の東浦漁港工事（屋根施設）における旭化成建材（株）施工の杭工事データ流用について

1. 杭工事データ流用の概要

○旭化成建材（株）が施工した杭工事を点検したところ、東浦漁港の屋根付き岸壁工事（水産庁所管事業）で岸壁屋根の基礎杭打設時の電流計の記録に不自然な点が見受けられた。

これを受けて、元請け業者を通じて旭化成建材（株）に確認した結果、元請け業者及び旭化成建材（株）は共に「施工した杭28本のうち2本のデータの記録が同一である」ことを認めたところ。

○旭化成建材（株）は「客観的に見てデータの転用があったと認めざるを得ない」とコメントしている。

○工事概要

- ・ 工 事 名 東浦漁港－3.0m岸壁改良その他工事
（稚内市大字宗谷村字東浦）
- ・ 工事期間 平成22年9月11日から平成23年6月30日まで
- ・ 工事受注者等
元請業者 （株）中田組
1次下請（杭工事技術管理） 旭化成建材（株）
1次下請（杭工事打設） （有）野崎重機工業

2. 北海道開発局の対応


○北海道開発局職員が当該施設を目視調査した結果では、岸壁屋根部の沈下や傾斜等の不具合は確認されていない。

○今後、元請け業者と協議し基礎杭の機能や施設の安全度の確認を行うほか、必要に応じて補修等の検討を行う。


施設名 : 東浦漁港-3.0m岸壁(屋根施設)




[平面図]



[縦断面図]




[断面図]



工事名 東浦漁港-3.0m岸壁改良その他工事

支持層・負荷電流記録用紙

杭No.2 (平成23年1月23日施工)



工事名 東浦漁港-3.0m岸壁改良その他工事
支持層・負荷電流記録用紙
杭No.16 (平成23年1月25日施工)

