

平成27年11月4日

## お 知 ら せ

|     |   |
|-----|---|
| 件 名 | 北海道開発局発注の豊平川水防資材倉庫新築工事における旭化成建材(株)施工の杭工事データ流用について |
|-----|---|

## お知らせ内容

この度、北海道開発局発注の豊平川水防資材倉庫新築工事において、旭化成建材(株)が施工した杭工事を点検したところ、データの流用が認められたので、お知らせします。詳細は別添のとおりです。

| 問 | 所 属                   | 役 職 名   | 氏 名   | 電 話 番 号                |
|---|-----------------------|---------|-------|------------------------|
| 合 | 北海道開発局<br>建設部 河川工事課   | 河川技術対策官 | 吉田 晃啓 | 011-709-2311<br>内線5313 |
| せ | 北海道開発局<br>事業振興部 技術管理課 | 技術管理企画官 | 遠藤 達哉 | 011-709-2311<br>内線5483 |

平成27年11月4日  
北海道開発局

## 北海道開発局発注の豊平川水防資材倉庫新築工事における旭化成建材(株) 施工の杭工事データ流用について

### 1. 杭工事データ流用の概要

○旭化成建材(株)が施工した杭工事を点検したところ、水防資材倉庫の新築工事で建物の基礎杭打設時の電流計の記録に不自然な点が見受けられた。これを受けて、元請け業者を通じて旭化成建材(株)に確認した結果、元請け業者及び旭化成建材(株)は共に「施工した杭17本のうち2本のデータの記録が同一である」ことを認めたところ。

○旭化成建材(株)は「客観的に見てデータの転用があったと認めざるを得ない」とコメントしている。

### ○工事概要


|         |                                   |           |
|---------|-----------------------------------|-----------|
| ・工事名    | 豊平川水防資材倉庫新築工事<br>(札幌市東区東雁来13条4丁目) |           |
| ・工事期間   | 平成21年9月8日から平成22年3月26日まで           |           |
| ・工事受注者等 | 元請業者                              | 丸彦渡辺建設(株) |
|         | 1次下請(杭工事総合管理)                     | 共友資材(株)   |
|         | 2次下請(杭工事総合施工)                     | 旭化成建材(株)  |
|         | 3次下請(杭工事施工)                       | (株)丸清基礎工業 |
|         | 4次下請(杭工事施工)                       | (有)栄邦建設   |
|         | 4次下請(杭工事施工)                       | 野崎興業(株)   |

### 2. 北海道開発局の対応

○北海道開発局職員が当該施設を目視調査した結果では、施設の沈下や傾斜等の不具合は確認されていない。

○今後、元請け業者と協議し、基礎杭の機能や施設の安全度の確認を行うほか、必要に応じて補修等の検討を行う。


工事箇所図 (札幌市東区東雁来13条4丁目)






# 施設名 豊平川水防資材倉庫


[平面図]



[断面図 1]




[断面図 2]



|                      |
|----------------------|
| 工事名 豊平川水防資材倉庫 新築工事   |
| 支持層・負荷電流記録用紙         |
| 杭No.1 (平成21年11月5日施工) |

(2目盛1分)



|                      |
|----------------------|
| 工事名 豊平川水防資材倉庫 新築工事   |
| 支持層・負荷電流記録用紙         |
| 杭No.5 (平成21年11月6日施工) |

(2目盛1分)

