

令和6年6月18日
札幌開発建設部

千歳川・南6号排水機場の故障について

千歳川・南6号排水機場に設置されている3台の排水ポンプのうち1台の故障が確認され、稼働できないことが判明しました。

故障原因や復旧の目処については現在調査中ですが、故障した排水ポンプが復旧するまでは、北海道開発局が保有する排水ポンプ車を配備し対応します。

千歳川・南6号排水機場（毎秒8.67m³×3台設置）について、令和6年6月14日に定期点検を実施したところ、うち1台（2号ポンプ）において、ポンプを動かすガスタービンエンジン駆動部品（機関始動用のセルモータ）の故障が確認され、稼働できないことが判明しました。

故障したポンプについては現在原因や復旧の目処について調査中です。

なお、残りの2台は正常に動作することを確認しております。復旧するまでの対応として、当部及び他開発建設部が保有している排水ポンプ車の配備により地域の浸水被害の防止に努めてまいります。

今後、復旧の目処がわかり次第、改めてお知らせします。

※南6号排水機場の概要

南6号排水機場は、流域の浸水被害を軽減するため、千歳川の右岸 長沼町西6線南6号地先に設置している排水機場で、排水能力が毎秒8.67m³の排水ポンプ3台により、最大で毎秒26m³の内水を千歳川に排水することを目的とした施設です。

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部
施設整備課 課長 泉澤 克文（電話番号 011-611-0208 ダイヤルイン）
河川整備保全課 課長 矢部 健一郎（電話番号 011-611-0339 ダイヤルイン）



札幌開発建設部ホームページ <https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/>

